

Приложение 4
к постановлению
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
16.11.2020 № 46

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза в Республике Беларусь (технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятый решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – ТР ТС
011/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки

выборочной

внеплановой

для использования при планировании проверок

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

Место осуществления деятельности _____

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов: малых грузовых; установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда; установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах; с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема. Количество используемой (применяемой) субъектом проверки продукции _____.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
2. ТР ТС 011/2011.
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения».

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1.	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукции, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	пункт 2 статьи 53 ¹					
2.	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	пункт 6 приложения № 9 ¹					
3.	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского	пункт 5 приложения № 9 ¹					

	экономического союза)						
4.	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	пункт 7 приложения № 9 ¹					
5.	Укомплектован ли лифт сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3 ²					
6.	Укомплектованы ли устройства безопасности лифтов сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3 ²					
7.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт руководство (инструкция) по эксплуатации	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
8.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт паспорт лифта	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
9.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					

	монтажный чертеж						
10.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная электрическая схема с перечнем элементов	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
11.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов)	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
12.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации инструкции по монтажу лифта	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
13.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по наладке	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
14.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по регулировке	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
15.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по порядку проведения испытаний и проверок	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
16.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
17.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					

	меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая применение по назначению						
18.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая техническое обслуживание	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
19.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая освидетельствование	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
20.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая осмотр	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
21.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ремонт	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
22.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					

	безопасности лифтов в период эксплуатации, включая испытания						
23.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации перечень быстро изнашиваемых деталей	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
24.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации методы безопасной эвакуации людей из кабины	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
25.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по выводу лифта из эксплуатации перед утилизацией	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
26.	Есть ли информация, размещенная в кабине или на кабине, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления	пункт 4 статьи 3 ²					
27.	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак	пункт 5 статьи 3 ²					
28.	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая идентификационный номер устройства	пункт 5 статьи 3 ²					

29.	Есть ли в технической документации на лифт и на его маркировке Класс энергетической эффективности	часть вторая пункта 1 статьи 4 ²					
30.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
31.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ограничителя скорости лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
32.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие буфера лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
33.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие замков дверей шахты лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
34.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ловителей лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
35.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие гидроаппарата безопасности	пункт 1 статьи 6 ²					

	(разрывного клапана) лифта требованиям ТР ТС 011/2011						
36.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт копии сертификата на противопожарные двери	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
37.	Проводилась ли сертификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в приложении 2 к ТР ТС 011/2011, органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке	подпункт 2.1 пункта 2 статьи 6 ²					
38.	Проводилась ли обязательная сертификация лифта и устройств безопасности лифта, предназначенных для серийного выпуска, по схеме 1с, указанной в приложении 3 к ТР ТС 011/2011	подпункт 2.2 пункта 2 статьи 6 ²					
39.	Проводилась ли обязательная сертификация лифта разового изготовления, устройства безопасности лифта разового изготовления, лифта из единовременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта из единовременно изготавливаемой партии по схеме 3с (для единовременно изготавливаемой партии) и схеме 4с (для разового изготовления), указанным в приложении	подпункт 2.3 пункта 2 статьи 6 ²					

	3 к ТР ТС 011/2011						
40.	Проводились ли исследования (испытания) и измерения при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром)	подпункт 2.11 пункта 2 статьи 6 ²					
41.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лифта	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
42.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лебедки	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
43.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроагрегата (для гидравлических лифтов)	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
44.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения системы управления (контроллере)	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
45.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели),	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					

	изготовителе, стране происхождения привода дверей кабины						
46.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения дверей шахты	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
47.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения замков дверей шахты	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
48.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ловителей	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
49.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ограничителя скорости	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
50.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения буфера	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
51.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					

	гидроаппарата безопасности						
52.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на лифте, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
53.	Есть ли маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на буфере, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
54.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ловителе, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
55.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ограничителе скорости,	пункт 1 статьи 7 ²					

	соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия						
56.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на замках дверей шахты, соответствующих требованиям безопасности и прошедших процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
57.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на гидроаппарате безопасности, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
58.	Соответствует ли единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза установленным требованиям	пункт 3 ³					
59.	Нанесен ли единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на каждый лифт и устройства безопасности лифта	пункт 3 статьи 7 ²					

60.	Нанесенный единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза обеспечивает ли четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта	пункт 5 статьи 7 ²					
61.	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шкафах для размещения оборудования	подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 ²					
62.	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шахте лифта, за исключением оборудования, расположенного в кабине лифта	подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 ²					
63.	Предусмотрены ли меры по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта	подпункт 1.2 пункта 1 приложения 1 ²					
64.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта (данное требование не относится к предварительному	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					

	открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке						
65.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, в случае если дверь для технического обслуживания оборудования не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
66.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если аварийная дверь не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
67.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если крышка смотрового и аварийного люка не закрыты	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
68.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышка	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					

	смотрового и аварийного люка, дверь кабины не закрыты (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)						
69.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь кабины не закрыта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
70.	Существует ли возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом	подпункт 1.4 пункта 1 приложения 1 ²					
71.	Имеет ли оборудование лифта, доступное для пользователей и иных лиц, неровности, представляющие опасность	подпункт 1.5 пункта 1 приложения 1 ²					

72.	Есть ли средства для освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том числе при перебое в электроснабжении	подпункт 1.6 пункта 1 приложения 1 ²					
73.	Соответствует ли оборудование лифта климатическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1 ²					
74.	Соответствует ли оборудование лифта сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1 ²					
75.	В наличии ли средства и (или) меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины	подпункт 1.8 пункта 1 приложения 1 ²					
76.	Обеспечивает ли размер дверного проема лифта безопасный вход в кабину и выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку и разгрузку кабины	подпункт 1.9 пункта 1 приложения 1 ²					
77.	Обеспечивают ли горизонтальное и вертикальное расстояния между порогами этажной площадки и кабины безопасный вход в кабину и выход из нее	подпункт 1.10 пункта 1 приложения 1 ²					
78.	Обеспечивает ли расстояние между элементами конструкции	подпункт 1.11 пункта 1 приложения 1 ²					

	кабины и шахты возможность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и кабины, а также при нахождении кабины в зоне этажной площадки						
79.	Есть ли средства по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм	подпункт 1.12 пункта 1 приложения 1 ²					
80.	Выдерживает ли кабина, тяговые элементы, подвески и (или) опоры кабины, противовес, элементы их крепления нагрузки, возникающие при использовании по назначению и испытаниях лифта	подпункт 1.13 пункта 1 приложения 1 ²					
81.	Оборудована ли кабина средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне	подпункт 1.14 пункта 1 приложения 1 ²					
82.	В наличии ли средства, предотвращающие пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы	подпункт 1.15 пункта 1 приложения 1 ²					
83.	Есть ли устройства, ограничивающие	подпункт 1.16 пункта 1					

	перемещение кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок)	приложения 1 ²					
84.	Есть ли устройства, ограничивающие величину превышения номинальной скорости кабины при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.17 пункта 1 приложения 1 ²					
85.	Обеспечивают ли ловители и буфера при их срабатывании замедление движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.18 пункта 1 приложения 1 ²					
86.	Обеспечивается ли воздухообмен в кабине, предназначенной для перемещения людей	подпункт 1.19 пункта 1 приложения 1 ²					
87.	Достаточны ли размеры и расположение рабочих зон для безопасного обслуживания оборудования	подпункт 1.20 пункта 1 приложения 1 ²					
88.	Обеспечивается ли безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию	подпункт 1.21 пункта 1 приложения 1 ²					
89.	Есть ли безопасный вход персонала на рабочую площадку в шахте и (или) на крыше кабины и выход с нее	подпункт 1.22 пункта 1 приложения 1 ²					
90.	Обеспечивает ли рабочая площадка и (или) крыша кабины (при	подпункт 1.23 пункта 1 приложения 1 ²					

	необходимости размещения персонала) нагрузки от находящегося на ней персонала						
91.	В наличии ли средства и меры, снижающие риск падения персонала с рабочей площадки, находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины	подпункт 1.24 пункта 1 приложения 1 ²					
92.	Есть ли средства для остановки и управления движением кабины персоналом при проведении технического обслуживания	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
93.	Есть ли средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
94	Средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом должны быть недоступны для пользователей и посторонних лиц	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
95.	Есть ли средства для предотвращения травмирования находящегося в шахте лифта персонала при неконтролируемом движении частей лифта	подпункт 1.26 пункта 1 приложения 1 ²					
96.	В наличии ли меры и (или) средства по предотвращению	подпункт 1.27 пункта 1 приложения 1 ²					

	травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении						
97.	Есть ли средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом	подпункт 1.28 пункта 1 приложения 1 ²					
98.	В наличии ли меры и (или) средства по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта	подпункт 1.29 пункта 1 приложения 1 ²					
99.	Разработаны ли меры, обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении)	подпункт 1.31 пункта 1 приложения 1 ²					
100.	Размеры кабины, дверного проема кабины и шахты должны обеспечивать безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске (для лифтов,	подпункт 2.1 пункта 2 приложения 1 ²					

	предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)						
101.	Открываются и закрываются ли автоматически двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя в кресле-коляске без сопровождающих (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 ²					
102.	Оборудована ли кабина лифта по крайней мере одним поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.3 пункта 2 приложения 1 ²					
103.	Обеспечивает ли горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной площадки безопасные въезд в кабину и выезд из кабины пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.4 пункта 2 приложения 1 ²					
104.	Обеспечена ли	подпункт 2.5					

	<p>безопасность и доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения в части конструкции и размещения устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) в кабине лифта и на этажной площадке (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)</p>	<p>пункта 2 приложения 1²</p>					
105.	<p>Обеспечивают ли размеры кабины и грузоподъемность лифта транспортирование пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>подпункт 3.1 пункта 3 приложения 1²</p>					
106.	<p>Обеспечивают ли системы управления лифта непосредственное управление лифта пожарным при отключении иных режимов управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>подпункт 3.2 пункта 3 приложения 1²</p>					
107.	<p>Есть ли режим управления лифтом пожарными независимо от работы других</p>	<p>подпункт 3.3 пункта 3 приложения 1²</p>					

	лифтов, объединенных с ним системой группового управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)						
108.	Есть ли визуальная информация в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.4 пункта 3 приложения 1 ²					
109.	Являются ли двери шахты лифта противопожарными, предел огнестойкости которых устанавливается в соответствии с требованиями к пожарной безопасности зданий (сооружений) (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.5 пункта 3 приложения 1 ²					
110.	Предусмотрены ли меры и (или) средства для эвакуации пожарных из кабины лифта, остановившегося между этажами (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.6 пункта 3 приложения 1 ²					
111.	Используются ли в	подпункт 3.7					

	<p>конструкции купе кабины материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>пункта 3 приложения 1²</p>					
112.	<p>Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о срабатывании электрических цепей безопасности (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)</p>	<p>абзац третий пункта 4 приложения 1²</p>					
113.	<p>Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о несанкционированном открывании дверей шахты (для лифтов, предназначенных для</p>	<p>абзац четвертый пункта 4 приложения 1²</p>					

	подключения к устройству диспетчерского контроля)						
114.	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац пятый пункта 4 приложения 1 ²					
115.	Есть ли ограждающие конструкции купе кабины, а также выполнены ли стены, потолок и пол из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.1 пункта 5 приложения 1 ²					
116.	Есть ли устройства управления, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках, имеют ли они конструкцию и выполнены ли они из	подпункт 5.2 пункта 5 приложения 1 ²					

	материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)						
117.	Есть ли средства, выводящие лифт из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа» (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1 ²					
118.	Предусмотрен ли возврат в режим «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты только обслуживающим персоналом (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1 ²					

¹ Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

² ТР ТС 011/2011.

³ Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского

экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)
____ 20__ г.

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)
____ 20__ г.

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи – если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.