

Приложение 6  
к постановлению  
Министерства по  
чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_**  
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований  
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского  
экономического союза в Республике Беларусь (технический регламент  
Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на  
газообразном топливе», принятый решением Комиссии Таможенного  
союза от 9 декабря 2011 г. № 875 (далее – ТР ТС 016/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  выборочной  внеплановой

для использования при планировании проверок

---

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

---

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

**Сведения о проверяемом субъекте**

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  
имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

---

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

---

### Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля:

газонаполнительные станции;

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда;

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;

газорегуляторные пункты;

стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции;

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

Количество используемой (применяемой) субъектом проверки продукции \_\_\_\_\_.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми

предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
2. ТР ТС 016/2011.

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1.	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукции, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	пункт 2 статьи 53 <sup>1</sup>					
2.	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	пункт 6 приложения № 9 <sup>1</sup>					
3.	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по	пункт 5 приложения № 9 <sup>1</sup>					

	сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)						
4.	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	пункт 7 приложения № 9 <sup>1</sup>					
5.	Наличие маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на газоиспользующем оборудовании	пункт 1 статьи 7 <sup>2</sup>					
6.	Обеспечение в газоиспользующем оборудовании устойчивого пламени и отсутствие в продуктах сгорания недопустимых концентраций оксидов углерода и азота	пункт 11 статьи 4 <sup>2</sup>					
7.	Обеспечение в комбинированной горелке безопасности газоиспользующего оборудования при раздельном сжигании газообразного топлива	пункт 3 статьи 4 <sup>2</sup>					
8.	Обеспечение вентиляции камеры сгорания в газоиспользующем	пункт 6 статьи 4 <sup>2</sup>					

	оборудовании за счет естественной тяги или принудительной подачи воздуха перед зажиганием и повторным зажиганием горелки						
9.	Наличие конструкции газоиспользующего оборудования, не создающей опасность возгорания опорных и прилегающих к газоиспользующему оборудованию поверхностей	пункт 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
10.	Обеспечение газоиспользующего оборудования безопасностью при выходе из строя любого из устройств регулирования, управления или безопасности	пункт 26 статьи 4 <sup>2</sup>					
11.	Обеспечение газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети, защитой от поражения электрическим током	пункт 24 статьи 4 <sup>2</sup>					
12.	Обеспечение прекращения подачи газа к горелке газоиспользующего оборудования, соединенного с дымоходом, при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания	пункт 13 статьи 4 <sup>2</sup>					
13.	Наличие информации в эксплуатационной документации, ограничивающей условия применения	пункт 29 статьи 4 <sup>2</sup>					

	газоиспользующего оборудования или предупреждающей о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности						
14.	Наличие инструкции по монтажу газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	пункт 1 приложения 2 <sup>2</sup>					
15.	Наличие инструкции по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	пункт 1 приложения 2 <sup>2</sup>					
16.	Наличие инструкции по ремонту газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих	пункт 1 приложения 2 <sup>2</sup>					

	требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза						
17.	Наличие информации в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования согласно требованию ТР ТС 016/2011	пункт 2 приложения 2 <sup>2</sup>					
18.	Наличие инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	пункт 1 приложения 2 <sup>2</sup>					
19.	Наличие сведений в инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования, необходимых для безопасной эксплуатации в течение срока службы (с указанием пользователю на ограничения его возможностей)	пункт 3 приложения 2 <sup>2</sup>					
20.	Рекомендации по безопасной утилизации газоиспользующего оборудования в инструкции по руководству и его	пункт 4 приложения 2 <sup>2</sup>					

	эксплуатации						
21.	Наличие на газоиспользующем оборудовании разборчивой и легкочитае­мой маркировки, нанесенной в доступном для осмотра без разборки, с применением инстру­мента, месте, сохраняе­мой в течение срока службы дан­ного оборудования	пункт 1 приложения 3 <sup>2</sup>					
22.	Наличие информации в маркировке газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза согласно требованию ТР ТС 016/2011	пункты 2, 3 приложения 3 <sup>2</sup>					
23.	Наличие предупредительных надписей, нанесенных на газоиспользующее оборудование, об информировании пользователя согласно требованию ТР ТС 016/2011	пункт 4 приложения 3 <sup>2</sup>					
24.	Нанесение маркировки с внешней стороны на упаковку газоиспользующего оборудования	пункт 8 приложения 3 <sup>2</sup>					



25.	Наличие маркировки на упаковке с информацией согласно требованию ТР ТС 016/2011	пункт 10 приложения 3 <sup>2</sup>					
-----	---	------------------------------------	--	--	--	--	--

<sup>1</sup>Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup>ТР ТС 016/2011.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

#### Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.