

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 ноября 2020 г. № 46

**Об установлении форм контрольных списков вопросов (чек-листов)**

Изменения и дополнения:

[Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 22](#) (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36632 от 05.05.2021 г.);

[Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 71](#) (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37283 от 28.10.2021 г.);

[Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 июня 2022 г. № 40](#) (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/38327 от 01.07.2022 г.)

На основании абзаца шестого [пункта 2](#) Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, [подпункта 7.4](#) пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить формы контрольных списков вопросов (чек-листов) в сферах:

государственного надзора за организацией работ в отношении опасных производственных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности согласно [приложению 1](#);

государственного надзора за организацией работ по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов согласно [приложению 2](#);

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь согласно [приложениям 3-10](#);

государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности согласно [приложению 11](#).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Министр**

**В.А.Ващенко**

СОГЛАСОВАНО

Министерство  
иностраных дел  
Республики Беларусь

Приложение 1  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

## МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областные,  
Минское городское управления Департамента по надзору за безопасным ведением  
работ в промышленности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного надзора за организацией работ в отношении опасных  
производственных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной

безопасности

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого \_\_\_\_\_ субъекта

-----

\_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Необходимые характеристики опасного производственного объекта (далее - ОПО),  
эксплуатируемого проверяемым субъектом:

Наименование и индивидуальный номер ОПО согласно государственному реестру опасных производственных объектов, тип опасности	Место нахождения ОПО	Дата регистрации в государственном реестре ОПО и номер свидетельства о регистрации ОПО
1.		

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Таблица 1

Условные обозначения ОПО,  
применяемые в контрольном списке вопросов (чек-листе)

№ п/п	Наименование ОПО в соответствии с <a href="#">приложением 1</a> к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»	Условное обозначение	Отметка о наличии
1	Объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты (далее - ПОО) с химическими, физико-химическими, физическими процессами, где возможно образование взрывоопасных сред (смесь газов, паров с воздухом и другими окислителями), и получают, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, типы опасности которых устанавливаются в соответствии с таблицей 1 <a href="#">приложения 1</a> к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности» исходя из суммарного количества опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на ОПО	А	
2	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, включающие в себя ПОО с суммарным количеством природного газа с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на ОПО, в соответствии с пунктом 3 таблицы 1 <a href="#">приложения 1</a> к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности»	В	
3	Объекты магистральных трубопроводов, включающие в себя ПОО с суммарным количеством природного газа, нефти или нефтепродуктов с избыточным давлением свыше 1,2 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на ОПО, в соответствии с пунктами 3 и 5 таблицы 1 <a href="#">приложения 1</a> к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности»	С	
4	Объекты, на которых получают, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов	Д	
5	Объекты, на которых ведутся горные работы	Е	

6	Объекты, на которых ведутся подземные горные работы, не связанные с добычей полезных ископаемых	F	
7	Объекты, на которых ведется обогащение полезных ископаемых, осуществляется хранение побочных и сопутствующих продуктов отходов обогащения полезных ископаемых	G	
8	Объекты, на которых ведется добыча нефти, природного газа	H	
9	Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются промышленные взрывчатые вещества	K	
10	Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются пиротехнические изделия	L	
11	Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением	M	
12	Объекты, на которых эксплуатируются объекты газораспределительной системы и газопотребления	N	
13	Объекты, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны	O	
14	Объекты, на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги	P	

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Положение](#) о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
2. [Закон Республики Беларусь](#) «О промышленной безопасности».
3. [Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-3](#) «О магистральном трубопроводном транспорте».
4. [Правила](#) охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1998 г. № 584.
5. [Положение](#) о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613.
6. [Положение](#) о порядке регистрации опасных производственных объектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613.
7. [Положение](#) о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614.
8. [Положение](#) о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций, утвержденное постановлением Совета Министров Республики









19	Проведение проверки знаний работников по вопросам промышленной безопасности обеспечено	<a href="#">статья 26, 31<sup>1</sup></a> ; <a href="#">пункты 4-28<sup>7</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
20	Контроль и отстранение от выполнения работ работников, не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, обеспечены	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
21	Необходимые меры по предотвращению проникновения на ОПО посторонних лиц приняты	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
22	Инженерные системы контроля и наблюдения, системы оповещения и связи созданы, поддержание их в исправном состоянии обеспечено	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
23	Меры по предупреждению аварий и инцидентов на принадлежащих проверяемому субъекту ОПО приняты	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
24	Требования (предписания), рекомендации по устранению нарушений Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областных, Минского городского управлений Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности выполнены своевременно и в полном объеме	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
25	Информация о возникновении аварии или инцидента направляется в соответствующие органы своевременно	<a href="#">статьи 26, 33<sup>1</sup></a> ; <a href="#">пункты 1-5<sup>9</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				
26	Документы, в которых определяются мероприятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, разработаны	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да																				
			Нет																				
			Не требуется																				
			Количественный показатель																				
			Примечание																				

27	Работники действиям в случае аварии или инцидента обучены	<a href="#">статья 26</a> <sup>1</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
28	Учет аварий, инцидентов организован и ведется, материалы технических расследований причин аварий, инцидентов имеются	<a href="#">статьи 26, 37</a> <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 18</a> <sup>10</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
29	Документы по результатам технического расследования причин аварий, инцидентов направлены в соответствующие органы	<a href="#">статьи 35, 37</a> <sup>1</sup> ; <a href="#">пункты 10, 17</a> <sup>10</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
30	Мероприятия, которые должны быть проведены по результатам технического расследования причин аварии, инцидента, отраженные в акте технического расследования причин аварии, инцидента, выполнены в полном объеме и в установленные сроки	<a href="#">статьи 26, 35, 37</a> <sup>1</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
31	Договор обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов (ОПО), имеется	<a href="#">статья 32</a> <sup>1</sup> ; <a href="#">приложение 1</a> <sup>11</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
32	Охранные зоны магистральных трубопроводов обеспечены	<a href="#">статья 17</a> <sup>12</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
33	Зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов обеспечены	<a href="#">пункт 23</a> <sup>13</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		
34	Устранение дефектов, выявленных при проведении внутритрубной диагностики и другими видами технического диагностирования, выполнены в полном объеме	<a href="#">статьи 17, 19</a> <sup>12</sup>	Да																		
			Нет																		
			Не требуется																		
			Количественный показатель																		
			Примечание																		

<sup>1</sup> [Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности».](#)

<sup>2</sup> [Положение](#) о порядке регистрации опасных производственных объектов.

<sup>3</sup> [Единый перечень](#) административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

<sup>4</sup> [Положение](#) о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов.

<sup>5</sup> [Положение](#) о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций.

<sup>6</sup> [Положение](#) о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности.

<sup>7</sup> [Инструкция](#) о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

<sup>8</sup> [Инструкция](#) о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

<sup>9</sup> [Инструкция](#) о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента.

<sup>10</sup> [Инструкция](#) о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета.

<sup>11</sup> [Положение](#) о страховой деятельности в Республике Беларусь.

<sup>12</sup> [Закон](#) Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте».

<sup>13</sup> [Правила](#) охраны магистральных трубопроводов.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

1. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю

(надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи – если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

2. В графе «Условное обозначение ОПО в соответствии с таблицей 1» таблицы 2 заполняются только те столбцы, которые отмечены в графе «Отметка о наличии» таблицы 1.

Приложение 2  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46  
(в редакции постановления  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
12.10.2021 № 71)

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областные,  
Минское городское управления Департамента по надзору за безопасным ведением  
работ в промышленности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного надзора за организацией работ по обеспечению безопасной  
перевозки опасных грузов

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  выборочной  внеплановой

для использования при планировании проверок

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_ проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) \_\_\_\_\_ субъекта  
 проверяемого \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

### Характеристики объектов проверяемого субъекта:

№ п/п	Класс опасных грузов, наименование	Номер ООН опасных грузов	Основные характеристики транспортного средства
1			

Примечания:

1. Графа «Основные характеристики транспортного средства» заполняется в зависимости от вида транспорта, используемого при перевозке опасных грузов.

2. Для автомобильного транспорта:

специализированных транспортных средств указываются марка, модель, год выпуска, регистрационный знак, номер регистрационной карточки;

транспортных средств общего назначения, используемых при перевозке опасных грузов, указываются марка, модель, количество единиц.

3. Для железнодорожных транспортных средств указываются тип (модель), серия, год выпуска (в случае наличия железнодорожных транспортных средств одного типа (модели), серии и года выпуска указывается количество единиц).

4. Для воздушных судов указываются тип, бортовой номер.

5. Для внутреннего водного транспорта (морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания (далее - суда)) указываются номер проекта, грузоподъемность, год выпуска (в случае наличия судов одного номера проекта, одинаковых грузоподъемности и года выпуска, используемых для перевозки опасных грузов, указывается количество единиц).

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Таблица 1

Условные обозначения вида транспорта, используемого при перевозке опасных грузов

№ п/п	Наименования вида транспорта	Условное обозначение вида транспорта	Отметка об используемом виде транспорта
1	Железнодорожный транспорт	А	
2	Автомобильный транспорт	В	
3	Водный транспорт	С	
4	Воздушный транспорт	Д	

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования

к проверяемому субъекту:

1. [Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-3](#) «О перевозке опасных грузов».
2. [Положение](#) о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
3. [Положение](#) о порядке регистрации, снятия с учета механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов, а также порядке внесения изменений в документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 117.
4. [Положение](#) о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 117.
5. [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 73.
6. [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35.
7. [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 1.
8. [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 9 февраля 2009 г. № 7.
9. [Инструкция](#) о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, а также направления сведений о выполненных мероприятиях по их устранению в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 24.

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Сведения о выполнении проверяемым субъектом требований	Условное обозначение вида транспорта в соответствии с таблицей 1 (заполняются только те столбцы, которые отмечены в столбце 4 таблицы 1)			
				A	B	C	D
1	Выполняются ли организацией требования (предписания) Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областных, Минского городского управлений Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности в области перевозки опасных грузов, об устранении нарушений (запрещении перевозки опасных грузов, эксплуатации иных объектов перевозки), вынесенные в пределах их компетенции в соответствии с законодательством	<a href="#">статьи 20, 22<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
2	Своевременно ли проводятся в установленном порядке проверки технического состояния, техническое диагностирование транспортных средств, используемых при перевозке опасных грузов	<a href="#">статьи 20, 22<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
3	Разрабатываются и осуществляются ли мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов, а также по ликвидации их последствий	<a href="#">статьи 20, 22<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
4	Осуществляется ли учет аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, посредством ведения журнала учета аварий и инцидентов	<a href="#">статья 30<sup>1</sup>; пункты 3, 4<sup>2</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
5	Своевременно ли осуществляется информирование в установленном порядке об авариях и инцидентах, а также оказывается ли содействие государственным органам в расследовании причин аварий и инцидентов	<a href="#">статьи 20, 22<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				



6	Принимаются ли технические меры по созданию и развертыванию инженерных систем контроля, наблюдения и поддержки действий при возможных авариях, систем оповещения и связи, средств и систем защиты, а также обеспечивается ли отработка практических навыков, связанных с действиями при авариях	<a href="#">статья 20</a> <sup>1</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
7	Обеспечивается ли безопасность работников, осуществляющих деятельность в области перевозки опасных грузов, предупреждаются ли эти работники о степени опасности выполняемых работ и обеспечиваются ли они средствами индивидуальной защиты, а при необходимости - средствами связи	<a href="#">статьи 20, 22</a> <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 231</a> <sup>3</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
8	Разрабатываются ли планы (программы) по замене транспортных средств, используемых при перевозке опасных грузов, отработавших нормативный срок службы	<a href="#">статья 20</a> <sup>1</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
9	Назначен ли приказом руководителя организации из числа лиц, прошедших подготовку, специалист, ответственный по вопросам безопасности перевозки опасных грузов	<a href="#">статья 25</a> <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 162</a> <sup>3</sup> ; <a href="#">пункт 235</a> <sup>4</sup> ; <a href="#">пункт 331</a> <sup>5</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
10	Имеется ли у специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, свидетельство о подготовке специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов	<a href="#">пункт 501</a> <sup>3</sup> ; <a href="#">пункт 235</a> <sup>4</sup> ; <a href="#">пункт 332</a> <sup>5</sup> ; <a href="#">пункт 97</a> <sup>6</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
11	Подготовлены ли ежегодные отчеты о результатах деятельности, связанной с перевозкой опасных грузов	<a href="#">пункт 163</a> <sup>3</sup> ; <a href="#">пункт 240</a> <sup>4</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
12	Заклучен ли договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов	<a href="#">глава 21</a> <sup>7</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
13	Имеются ли в наличии технические паспорта подъездных путей, на которых осуществляются операции с опасными грузами	<a href="#">пункт 477</a> <sup>3</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
14	Организовывается ли в установленные сроки проведение осмотров технического состояния подъездных путей, по которым осуществляются перевозки опасных грузов	<a href="#">пункты 479, 480</a> <sup>3</sup>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

15	Имеются ли в наличии искробезопасные тормозные башмаки	<a href="#">пункт 113<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
16	Имеются ли в наличии тормозные башмаки и устройства крепления тормозного башмака относительно рельса	<a href="#">пункт 134<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
17	Предъявляется ли работникам железной дороги перед погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон или контейнер-цистерну свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки этого груза	<a href="#">статьи 20, 22<sup>1</sup>; пункты 94, 95<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
18	Имеется ли в местах налива опасных грузов проектная документация, а также оборудовано ли место налива опасных грузов в соответствии с проектной документацией	<a href="#">пункт 102<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
19	Оборудованы ли места налива опасных грузов взрывобезопасным освещением, обеспечивающим производство работ круглосуточно	<a href="#">пункт 103<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
20	Применяются ли на местах налива опасных грузов электрические аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении	<a href="#">пункт 103<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
21	Снабжены ли места налива опасных грузов средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами	<a href="#">пункт 103<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
22	Имеется ли в местах слива опасных грузов проектная документация, а также оборудовано ли место слива опасных грузов в соответствии с проектной документацией	<a href="#">пункт 108<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
23	Оборудованы ли места слива опасных грузов взрывобезопасным освещением, обеспечивающим производство работ круглосуточно	<a href="#">пункт 109<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

24	Снабжены ли места слива опасных грузов средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами	<a href="#">пункт 109<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
25	Снабжены и оборудованы ли места погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами класса 1 средствами пожаротушения, устройствами электрического освещения с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении	<a href="#">пункт 119<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
26	Имеется ли в наличии технологический процесс работы станции	<a href="#">пункт 130<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
27	Имеется ли в наличии местная инструкция по работе на подъездном пути	<a href="#">пункт 130<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
28	Соблюдаются ли требования по ограждению вагонов с опасными грузами класса 1 и 2, имеющих в перевозочных документах штампель «Не спускать с горки», стоящих на сортировочных путях	<a href="#">пункт 134<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
29	Проводится ли роспуск с сортировочной горки без локомотива порожних вагонов-цистерн из-под сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, имеющих трафарет «Не спускать с горки»	<a href="#">пункт 133<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
30	Проводится ли роспуск с сортировочной горки и производство маневров толчками с вагонами с опасными грузами, имеющими штампель «Не спускать с горки»	<a href="#">пункт 131<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
31	Соблюдается ли скорость сцепления вагонов с опасными грузами, а также скорость сцепления порожних вагонов из-под опасных грузов	<a href="#">пункт 132<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
32	Ограничено ли количество вагонов – до 10 – при производстве маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами, при неисправности радиосвязи у маневрового локомотива	<a href="#">пункт 138<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

33	Имеется ли на сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, перестановки вагонов с одной колеи на другую, где осуществляются операции с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1, разработанная инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1, и утвержденная начальником отделения железной дороги	<a href="#">пункт 142<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
34	Соответствует ли инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1, установленным требованиям	<a href="#">пункт 142<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
35	Имеется ли в наличии на сортировочных и участковых станциях, а также на других станциях по перечню, установленному руководством Белорусской железной дороги, инструкция о порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, утвержденная начальником отделения железной дороги	<a href="#">пункт 143<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
36	Заносятся ли сведения о замене рабочего и конструктивного оборудования в паспорт цистерны (при наличии собственных вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов)	<a href="#">пункт 438<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
37	Соответствует ли вагоноремонтная организация, производящая ремонт вагонов для перевозки опасных грузов, установленным требованиям	<a href="#">пункт 448<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
38	Укомплектованы ли квалифицированными специалистами и обслуживающим персоналом организации, осуществляющие ремонт вагонов, контейнеров для перевозки опасных грузов	<a href="#">пункт 449<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
39	Ведется ли технический паспорт (формуляр) на локомотивы, занятые перевозкой опасных грузов	<a href="#">пункт 462<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
40	Осматриваются ли комиссионно два раза в год (весной и осенью) локомотивы, занятые перевозкой опасных грузов	<a href="#">пункт 471<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

41	Имеются ли комиссионные акты осмотра локомотивов, занятых перевозкой опасных грузов, имеющих право выхода на пути общего пользования	<a href="#">пункт 472<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
42	Принимают ли участие (не реже одного раза в шесть месяцев) представители отделения Белорусской железной дороги в комиссионном осмотре локомотивов промышленных организаций, имеющих право выхода на пути общего пользования, с оформлением акта осмотра	<a href="#">пункт 472<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
43	Ведет ли дежурный по локомотивному депо учет приема уведомлений со станции об отправлении и прибытии поездов с опасными грузами класса 1	<a href="#">пункт 170<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
44	Имеются ли на станциях Белорусской железной дороги техническо-распорядительные акты, в которых указаны пути, предназначенные для стоянки отдельных вагонов с опасными грузами класса 1 и цистерн для перевозки сжиженных газов, а также пути для приемки, отправления и пропуска поездов с опасными грузами класса 1	<a href="#">пункт 144<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
45	Ведет ли книгу учета прибытия и отправления поездов с опасными грузами класса 1 станция отправления поезда, в составе которого следуют вагоны с опасными грузами класса 1	<a href="#">пункт 169<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
46	Ведется ли на станции точный учет времени и места нахождения вагонов с опасными грузами класса 1 и газами вне поездов от их прибытия до отправления или подачи под выгрузку	<a href="#">пункт 160<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
47	Имеются ли у субъекта хозяйствования, имеющего собственные подъездные железнодорожные пути, на которых осуществляются операции с опасными грузами, технические паспорта подъездного пути	<a href="#">пункт 477<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
48	Подвергаются ли план и профиль подъездных путей субъектов перевозки опасных грузов периодической инструментальной проверке не реже одного раза в 10 лет (в примечании указать, в каком году проводилась последняя инструментальная проверка подъездных путей)	<a href="#">пункт 478<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

49	Осматривается и проверяется ли ежемесячно техническое состояние пути ответственными работниками субъекта хозяйствования - владельца подъездного пути с применением контрольно-измерительных приборов и инструментов	<a href="#">пункт 480<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
50	Принимают ли участие при ежеквартальных проверках подъездных путей работники железной дороги	<a href="#">пункт 480<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
51	Подвергаются ли контрольно-измерительные приборы и инструменты для проверки технического состояния пути периодическому контролю и освидетельствованию в соответствии с требованиями технических нормативных документов	<a href="#">пункт 481<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
52	Имеется ли в наличии акт выбора мест установки базовых средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда	<a href="#">пункт 492<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
53	Имеется ли в наличии контрольный экземпляр технического паспорта на имеющиеся в эксплуатации средства контроля и централизации информации	<a href="#">пункт 498<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
54	Находится ли в пункте размещения аппаратуры полный экземпляр технической документации базовых средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда	<a href="#">пункт 498<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
55	Составляется ли по форме удостоверение организацией-владельцем (арендатором) или вагоноремонтной организацией, производившей ремонт подвижного состава для перевозок опасных грузов	<a href="#">пункт 441<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
56	Заносятся ли значения пробного давления и результаты испытаний в паспорт вагона-цистерны или контейнера-цистерны при испытании на прочность и герметичность	<a href="#">пункт 453<sup>3</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
57	К управлению механическими транспортными средствами (за исключением тракторов), используемыми при перевозке опасных грузов, водители механических транспортных средств моложе двадцати одного года не допускаются	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

58	К управлению механическими транспортными средствами (за исключением тракторов), используемыми при перевозке опасных грузов, водители механических транспортных средств, имеющие стаж управления менее трех лет, не допускаются	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
59	К управлению механическими транспортными средствами (за исключением тракторов), используемыми при перевозке опасных грузов, водители, не имеющие свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, не допускаются	<a href="#">статья 26<sup>1</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
60	Разработана ли инструкция о допуске транспортного средства на территорию организации-изготовителя, грузоотправителя, грузополучателя опасного груза под погрузку (выгрузку) и производится ли постоянный контроль ее соответствия законодательству в области перевозки опасных грузов	<a href="#">пункт 14<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
61	На территорию грузоотправителя транспортные средства, которые не отвечают требованиям и (или) не укомплектованы и (или) в случае отсутствия у водителя необходимых документов, не допускаются	<a href="#">пункт 14<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
62	Разрабатываются и утверждаются ли организацией - изготовителем опасного вещества или грузоотправителем условия безопасности перевозки (правила, руководящие документы, технические условия, паспорт безопасности вещества) на конкретный опасный груз или группу опасных грузов	<a href="#">пункт 301<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
63	Водитель в выполнении погрузочно-разгрузочных работ, за исключением случаев, когда требуется приведение в действие грузоподъемных механизмов, сливо-наливного оборудования, установленных на транспортном средстве, не участвует	<a href="#">пункт 53<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
64	Водитель, осуществляющий иные операции при проведении погрузочно-разгрузочных работ, имеет соответствующую квалификацию, прошел в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по выполняемому виду работ	<a href="#">пункт 53<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

65	Осуществляются ли погрузка, выгрузка и размещение опасных грузов под наблюдением и руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, назначенного приказом (распоряжением) руководителя организации из числа работников, прошедших соответствующую подготовку	<a href="#">пункт 61<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
66	Изложены ли в должностной инструкции лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, его функции	<a href="#">пункт 62<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
67	Осуществляется ли контроль за состоянием контейнеров, транспортных средств, мест погрузки, выгрузки, наличием подготовленного персонала с отметкой в журнале до начала выполнения погрузочно-разгрузочных работ	<a href="#">пункт 63<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
68	Все ли транспортные средства в организации, используемые при перевозке опасных грузов, имеют разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении	<a href="#">пункт 128<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
69	Все ли транспортные средства организации, используемые при перевозке опасных грузов, зарегистрированы в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности	<a href="#">пункт 128<sup>4</sup></a> ; <a href="#">пункты 1-7<sup>8</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
70	На все ли специализированные транспортные средства организации имеются свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов для транспортных средств типов EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU	<a href="#">пункт 128<sup>4</sup></a> ; <a href="#">пункты 1-12<sup>9</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
71	На все ли транспортные средства (цистерны) имеются свидетельства о проверке цистерн с положительными результатами проверки и указанием опасных грузов, разрешенных к перевозке	<a href="#">пункт 128<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
72	Записывается ли проведение технического обслуживания (далее – ТО), ремонта, замены специального оборудования, дооборудования, модернизации, проверок и испытаний в эксплуатационные документы транспортного средства	<a href="#">пункт 170<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				



73	Разработаны ли организацией для каждой модели специализированных транспортных средств, занятых перевозкой опасных грузов, графики проведения ТО и ремонта (допускается использование электронных средств)	<a href="#">пункт 171<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
74	Имеются ли для хранения транспортных средств оборудованные гаражи, стоянки	<a href="#">пункт 172<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
75	Имеются ли для ремонта транспортных средств оборудованные ремонтные зоны	<a href="#">пункт 172<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
76	Имеются ли оборудованные смотровые канавы (эстакады) для контроля за техническим состоянием транспортных средств перед выпуском на линию	<a href="#">пункт 174<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
77	Заклучен ли организацией договор на ТО и ремонт, а также ежедневный технический осмотр перед выездом на линию с организацией, имеющей соответствующее технологическое оборудование, в случае отсутствия условий проведения ТО и ремонта	<a href="#">пункт 175<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
78	Выполняется ли проверка дыхательных (предохранительных, вакуумных) устройств в рамках проведения проверок цистерн	<a href="#">пункт 196<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
79	Выполняется ли проверка устройств для защиты от статического электричества и измерение сопротивления отдельных участков в рамках проведения проверок цистерн	<a href="#">пункт 196<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
80	Выполняются ли испытания на герметичность сливо-наливных рукавов в рамках проведения проверок цистерн	<a href="#">пункт 208<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
81	Предоставляет ли организация, эксплуатирующая цистерну, в месячный срок после завершения проверки информацию в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности о ее результатах с указанием даты и наименования проверяющей организации, проводившей проверку	<a href="#">пункт 219<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

82	Обеспечивает ли специалист, ответственный по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, контроль за выполнением требований, регулирующих перевозку опасных грузов	<a href="#">пункт 240<sup>4</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
83	Осуществляется ли перевозка опасных грузов внутренним водным транспортом на основании договора перевозки или на иных законных основаниях	<a href="#">пункт 155<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
84	Указан ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах № ООН опасных грузов	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
85	Указано ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах отгрузочное наименование, дополненное при необходимости техническим названием (прописными буквами)	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
86	Указан ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах классификационный код (для веществ класса 1)	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
87	Указан ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах номер класса 7 (для радиоактивных материалов)	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
88	Указаны ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах номера знаков опасности	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
89	Указана ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах группа упаковки вещества (при наличии)	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

90	Указаны ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах число и описание упаковок	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
91	Указаны ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке судами (за исключением танкеров), в транспортных документах название и адрес грузоотправителя и грузополучателя	<a href="#">пункт 159<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
92	Указан ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке танкерами, в транспортных документах № ООН опасных грузов	<a href="#">пункт 160<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
93	Указано ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке танкерами, в транспортных документах отгрузочное наименование, дополненное при необходимости техническим названием (прописными буквами)	<a href="#">пункт 160<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
94	Указан ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке танкерами, в транспортных документах класс груза	<a href="#">пункт 160<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
95	Указана ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке танкерами, в транспортных документах масса в тоннах	<a href="#">пункт 160<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
96	Указаны ли по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке танкерами, в транспортных документах название и адрес грузоотправителя и грузополучателя	<a href="#">пункт 160<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
97	Указывается ли при перевозке производственных отходов, содержащих опасные грузы (за исключением радиоактивных отходов), перед № ООН опасного груза и надлежащим отгрузочным наименованием слово «Отходы»	<a href="#">пункт 161<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
98	Включает ли описание груза слова «Порожняя тара» в случае неочищенной порожней тары, содержащей остатки опасных грузов любого класса, кроме класса 7	<a href="#">пункт 163<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

99	Осуществляет ли проверку состояния мест погрузки, разгрузки, средств механизации лицо, ответственное за выполнение погрузочно-разгрузочных работ, до начала работ	<a href="#">пункт 189<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
100	Осуществляется ли пропуск транспортных средств к местам выполнения погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с порядком, установленным администрацией порта	<a href="#">пункт 194<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
101	На территорию порта технически неисправные и неуккомплектованные средствами пожаротушения и устройством для снятия статического электричества автомобильные транспортные средства не допускаются	<a href="#">пункт 195<sup>5</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
102	Проходит ли подготовку авиационный персонал эксплуатантов, грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и грузовых агентов, ответственных за перевозку, погрузку и выгрузку опасных грузов, других лиц, занятых воздушной перевозкой опасных грузов	<a href="#">пункт 96<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
103	Производится ли членом экипажа, принимающим на борт воздушного судна опасные грузы, наружный осмотр упаковочных комплектов	<a href="#">пункт 87<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
104	Обеспечено ли у эксплуатанта сохранение одного экземпляра документов, касающихся перевозки опасных грузов, в течение одного года после выполнения рейса	<a href="#">пункт 59<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
105	Обеспечено ли эксплуатантом нанесение знаков опасности на все четыре стороны грузовых контейнеров, содержащих радиоактивные материалы	<a href="#">пункт 22<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
106	Прошел ли соответствующую подготовку персонал, занимающийся приемкой грузов	<a href="#">пункт 25<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
107	К перевозке опасные грузы при отсутствии у эксплуатанта двух экземпляров сертификата о перевозке опасных грузов не допускаются	<a href="#">пункт 21<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

108	Хранится ли у эксплуатанта копия документа с информацией об опасном грузе, представленная командиру воздушного судна	<a href="#">пункт 49<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				
109	Производится ли погрузка опасных грузов на воздушное судно на специально отведенных и оборудованных для этих целей охраняемых площадках аэропорта	<a href="#">подпункт 86.1</a> <a href="#">пункта 86<sup>6</sup></a>	Да				
			Нет				
			Не требуется				
			Количественный показатель				
			Примечание				

<sup>1</sup> [Закон Республики Беларусь](#) «О перевозке опасных грузов».

<sup>2</sup> [Инструкция](#) о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, а также направления сведений о выполненных мероприятиях по их устранению в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления.

<sup>3</sup> [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь.

<sup>4</sup> [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

<sup>5</sup> [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом в Республике Беларусь.

<sup>6</sup> [Правила](#) по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь.

<sup>7</sup> [Положение](#) о страховой деятельности в Республике Беларусь.

<sup>8</sup> [Положение](#) о порядке регистрации, снятия с учета механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов, а также порядке внесения изменений в документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов.

<sup>9</sup> [Положение](#) о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 3  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 (далее - ТР ТС 006/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта  
 проверяемого \_\_\_\_\_ субъекта

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции,  
в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Пиротехнические изделия IV-V классов опасности.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя  
(представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных  
правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского  
экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования  
к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. [ТР ТС 006/2011](#).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					



2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
5	Наличие сертификата соответствия на пиротехнические изделия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
6	Наличие лицензии (разрешения) на реализацию пиротехнических изделий IV и V классов	<a href="#">пункт 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
7	Наличие дополнительной специальной информации в эксплуатационной документации на фейерверочные изделия: значение максимального давления, создаваемого в мортирах (иных силовых воздействий на пусковое оборудование); описание производимых эффектов; указание высоты разрыва (подъема); указание возможной высоты догорания пирозаэлементов; радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра; время замедления (для изделий с огнепроводным элементом); рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры	подпункт д) <a href="#">пункта 2</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

8	Процесс хранения пиротехнических изделий исключает попадание на упаковку с пиротехническими изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков	<a href="#">подпункт 6.1</a> пункта 6 статьи 4 <sup>2</sup>					
9	Наличие специально выделенных мест и предупредительной информации при временном хранении на складах пришедших в негодность (бракованных) пиротехнических изделий	<a href="#">подпункт 6.2</a> пункта 6 статьи 4 <sup>2</sup>					
10	Наличие изолированных отдельных помещений (мест) или отдельной упаковки для хранения пиротехнических изделий с нарушением целостности тары и представляющих опасность в обращении	<a href="#">подпункт 6.2</a> пункта 6 статьи 4 <sup>2</sup>					
11	Наличие правильного хранения пиротехнических изделий на оптовых, расходных складах и складах розничной сети в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах	<a href="#">подпункт 6.4</a> пункта 6 статьи 4 <sup>2</sup>					
12	Наличие упаковки, маркировки, манипуляционных знаков, необходимых товаросопроводительных документов при перевозке пиротехнических изделий	подпункт б) <a href="#">подпункта 7.1</a> пункта 7 статьи 4 <sup>2</sup>					
13	Наличие маршрута автомобильного транспорта, разработанного грузоотправителем или грузополучателем, свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов на транспортное средство, свидетельства водителя о допуске к перевозке опасных грузов при перевозке пиротехнических изделий, имеющих подкласс транспортной опасности 1.4 согласно <a href="#">приложению 2</a> к ТР ТС 006/2011	подпункт г) <a href="#">подпункта 7.1</a> пункта 7 статьи 4 <sup>2</sup>					

14	Наличие эксплуатационной документации или утвержденных в установленном порядке технологических инструкций (технологических процессов) при эксплуатации пиротехнических изделий в условиях производства (промышленного применения) и содержащих способы выполнения технологических операций, необходимых мер по обеспечению пожаробезопасности, взрывобезопасности и контроля за их соблюдением	подпункт б) <a href="#">пункта 8</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
15	Наличие разрешения (лицензии) на проведение фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения	подпункт в) <a href="#">пункта 8</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
16	Наличие исправного оборудования в соответствии с требованиями нормативной документации на данное пиротехническое изделие при эксплуатации пиротехнических изделий	подпункт г) <a href="#">пункта 8</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
17	Наличие требований в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии по соблюдению мер пожаробезопасности и взрывобезопасности при утилизации пиротехнических изделий	подпункт а) <a href="#">пункта 9</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
18	Наличие технологических инструкций (технологических процессов) у организации, имеющей разрешительные документы на производство пиротехнических изделий, при утилизации пиротехнических изделий, а также отходов производства и потребления с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов, комплектующих элементов)	подпункт б) <a href="#">пункта 9</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

19	Наличие маркировочного обозначения в виде информационного текста и манипуляционных знаков на изделии и (или) упаковке (таре) пиротехнических изделий	<a href="#">подпункт 10.1</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
20	Наличие в маркировочном обозначении наименования (условного обозначения) пиротехнических изделий	подпункт а) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
21	Наличие в маркировочном обозначении предупреждения об опасности и классе опасности пиротехнических изделий	подпункт б) подпункта 10.2 пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
22	Наличие в маркировочном обозначении наименования и места нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера)	подпункт в) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
23	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия обозначения стандартов или иных документов, в соответствии с которыми они изготовлены	подпункт г) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
24	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия даты окончания срока годности	подпункт д) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
25	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия перечня опасных факторов и размеров опасной зоны	подпункт е) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
26	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия ограничений в отношении условий обращения	подпункт ж) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
27	Наличие в маркировочном обозначении требований по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий	подпункт з) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
28	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия инструкции по применению	подпункт и) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
29	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия информации о подтверждении соответствия требованиям <a href="#">ТР ТС 006/2011</a>	подпункт к) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					

30	Наличие в маркировочном обозначении пиротехнического изделия назначения или области применения	подпункт л) <a href="#">подпункта 10.2</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
31	Наличие на транспортной упаковке (таре) класса опасности груза и наименования организации-изготовителя (поставщика) или импортера, реквизита партии	<a href="#">подпункт 10.3</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
32	Наличие четкого и хорошо различимого текста маркировочного обозначения, предупредительных надписей на пиротехническом изделии и (или) их упаковке (таре)	<a href="#">подпункт 10.6</a> пункта 10 статьи 4 <sup>2</sup>					
33	Наличие сертификата соответствия на пиротехнические изделия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
34	Наличие маркировки на пиротехнических изделиях единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза	<a href="#">статья 7</a> <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ТС 006/2011](#).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование

реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 4  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее - ТР ТС 011/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

для использования при планировании

---

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

---

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого субъекта

-----

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции,  
в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов:

малых грузовых;

установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда;

установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах;

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема.

Количество используемой (применяемой) субъектом проверки продукции

---

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2. [ТР ТС 011/2011](#).

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения».

#### Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание



1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
5	Укомплектован ли лифт сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>					

6	Укомплектованы ли устройства безопасности лифтов сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
7	Есть ли в сопроводительной документации на лифт руководство (инструкция) по эксплуатации	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
8	Есть ли в сопроводительной документации на лифт паспорт лифта	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
9	Есть ли в сопроводительной документации на лифт монтажный чертеж	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
10	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная электрическая схема с перечнем элементов	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
11	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов)	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
12	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации инструкция по монтажу лифта	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
13	Есть ли в инструкции по монтажу указания по наладке	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
14	Есть ли в инструкции по монтажу указания по регулировке	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
15	Есть ли в инструкции по монтажу указания по порядку проведения испытаний и проверок	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
16	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				

17	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая применение по назначению	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
18	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая техническое обслуживание	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
19	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая освидетельствование	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
20	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая осмотр	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
21	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ремонт	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
22	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая испытания	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
23	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации перечень быстро изнашиваемых деталей	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				
24	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации методы безопасной эвакуации людей из кабины	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>				

25	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по выводу лифта из эксплуатации перед утилизацией	часть третья <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
26	Есть ли информация, размещенная в кабине или на кабине, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления	<a href="#">пункт 4</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
27	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак	<a href="#">пункт 5</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
28	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая идентификационный номер устройства	<a href="#">пункт 5</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
29	Есть ли в технической документации на лифт и на его маркировке класс энергетической эффективности	часть вторая <a href="#">пункта 1</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
30	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
31	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ограничителя скорости лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
32	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие буфера лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
33	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие замков дверей шахты лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
34	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ловителей лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					

35	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие гидроаппарата безопасности (разрывного клапана) лифта требованиям <a href="#">ТР ТС 011/2011</a>	<a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
36	Есть ли в сопроводительной документации на лифт копии сертификата на противопожарные двери	часть вторая <a href="#">пункта 3</a> статьи 3 <sup>2</sup>					
37	Проводилась ли сертификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в <a href="#">приложении 2</a> к ТР ТС 011/2011, органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке	<a href="#">подпункт 2.1</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
38	Проводилась ли обязательная сертификация лифта и устройств безопасности лифта, предназначенных для серийного выпуска, по схеме 1с, указанной в <a href="#">приложении 3</a> к ТР ТС 011/2011	<a href="#">подпункт 2.2</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
39	Проводилась ли обязательная сертификация лифта разового изготовления, устройства безопасности лифта разового изготовления, лифта из единовременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта из единовременно изготавливаемой партии по схеме 3с (для единовременно изготавливаемой партии) и схеме 4с (для разового изготовления), указанным в <a href="#">приложении 3</a> к ТР ТС 011/2011	<a href="#">подпункт 2.3</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
40	Проводились ли исследования (испытания) и измерения при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром)	<a href="#">подпункт 2.11</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					

41	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лифта	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
42	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лебедки	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
43	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроагрегата (для гидравлических лифтов)	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
44	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения системы управления (контроллере)	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
45	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения привода дверей кабины	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
46	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения дверей шахты	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
47	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения замков дверей шахты	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
48	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ловителей	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
49	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ограничителя скорости	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					

50	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения буфера	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
51	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроаппарата безопасности	<a href="#">подпункт 2.12</a> пункта 2 статьи 6 <sup>2</sup>					
52	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на лифте, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
53	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на буфере, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
54	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ловителе, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
55	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ограничителе скорости, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					

56	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на замках дверей шахты, соответствующих требованиям безопасности и прошедших процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
57	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на гидроаппарате безопасности, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
58	Соответствует ли единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза установленным требованиям	<a href="#">пункт 3</a> <sup>3</sup>					
59	Нанесен ли единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на каждый лифт и устройства безопасности лифта	<a href="#">пункт 3</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
60	Нанесенный единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза обеспечивает ли четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта	<a href="#">пункт 5</a> статьи 7 <sup>2</sup>					
61	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шкафах для размещения оборудования	<a href="#">подпункт 1.1</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					



62	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шахте лифта, за исключением оборудования, расположенного в кабине лифта	<a href="#">подпункт 1.1</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
63	Предусмотрены ли меры по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта	<a href="#">подпункт 1.2</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
64	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	<a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
65	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, в случае если дверь для технического обслуживания оборудования не закрыта	<a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
66	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если аварийная дверь не закрыта	<a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
67	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если крышка смотрового и аварийного люка не закрыта	<a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					

68	<p>Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышка смотрового и аварийного люка, дверь кабины не закрыты (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)</p>	<p><a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1<sup>2</sup></p>				
69	<p>Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь кабины не закрыта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)</p>	<p><a href="#">подпункт 1.3</a> пункта 1 приложения 1<sup>2</sup></p>				
70	<p>Существует ли возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом</p>	<p><a href="#">подпункт 1.4</a> пункта 1 приложения 1<sup>2</sup></p>				
71	<p>Имеет ли оборудование лифта, доступное для пользователей и иных лиц, неровности, представляющие опасность</p>	<p><a href="#">подпункт 1.5</a> пункта 1 приложения 1<sup>2</sup></p>				
72	<p>Есть ли средства для освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том числе при перебое в электроснабжении</p>	<p><a href="#">подпункт 1.6</a> пункта 1 приложения 1<sup>2</sup></p>				

73	Соответствует ли оборудование лифта климатическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	<a href="#">подпункт 1.7</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
74	Соответствует ли оборудование лифта сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	<a href="#">подпункт 1.7</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
75	В наличии ли средства и (или) меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины	<a href="#">подпункт 1.8</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
76	Обеспечивает ли размер дверного проема лифта безопасный вход в кабину и выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку и разгрузку кабины	<a href="#">подпункт 1.9</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
77	Обеспечивают ли горизонтальное и вертикальное расстояния между порогами этажной площадки и кабины безопасный вход в кабину и выход из нее	<a href="#">подпункт 1.10</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
78	Обеспечивает ли расстояние между элементами конструкции кабины и шахты возможность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и кабины, а также при нахождении кабины в зоне этажной площадки	<a href="#">подпункт 1.11</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
79	Есть ли средства по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм	<a href="#">подпункт 1.12</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					

80	Выдерживает ли кабина, тяговые элементы, подвески и (или) опоры кабины, противовес, элементы их крепления нагрузки, возникающие при использовании по назначению и испытаниях лифта	<a href="#">подпункт 1.13</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
81	Оборудована ли кабина средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне	<a href="#">подпункт 1.14</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
82	В наличии ли средства, предотвращающие пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы	<a href="#">подпункт 1.15</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
83	Есть ли устройства, ограничивающие перемещение кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок)	<a href="#">подпункт 1.16</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
84	Есть ли устройства, ограничивающие величину превышения номинальной скорости кабины при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования	<a href="#">подпункт 1.17</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
85	Обеспечивают ли ловители и буфера при их срабатывании замедление движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования	<a href="#">подпункт 1.18</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
86	Обеспечивается ли воздухообмен в кабине, предназначенной для перемещения людей	<a href="#">подпункт 1.19</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
87	Достаточны ли размеры и расположение рабочих зон для безопасного обслуживания оборудования	<a href="#">подпункт 1.20</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
88	Обеспечивается ли безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию	<a href="#">подпункт 1.21</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
89	Есть ли безопасный вход персонала на рабочую площадку в шахте и (или) на крыше кабины и выход с нее	<a href="#">подпункт 1.22</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					

90	Обеспечивает ли рабочая площадка и (или) крыша кабины (при необходимости размещения персонала) нагрузки от находящегося на ней персонала	<a href="#">подпункт 1.23</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
91	В наличии ли средства и меры, снижающие риск падения персонала с рабочей площадки, находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины	<a href="#">подпункт 1.24</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
92	Есть ли средства для остановки и управления движением кабины персоналом при проведении технического обслуживания	<a href="#">подпункт 1.25</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
93	Есть ли средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом	<a href="#">подпункт 1.25</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
94	Средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом должны быть недоступны для пользователей и посторонних лиц	<a href="#">подпункт 1.25</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
95	Есть ли средства для предотвращения травмирования находящегося в шахте лифта персонала при неконтролируемом движении частей лифта	<a href="#">подпункт 1.26</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
96	В наличии ли меры и (или) средства по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении	<a href="#">подпункт 1.27</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
97	Есть ли средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом	<a href="#">подпункт 1.28</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					

98	В наличии ли меры и (или) средства по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта	<a href="#">подпункт 1.29</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
99	Разработаны ли меры, обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении)	<a href="#">подпункт 1.31</a> пункта 1 приложения 1 <sup>2</sup>					
100	Размеры кабины, дверного проема кабины и шахты должны обеспечивать безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	<a href="#">подпункт 2.1</a> пункта 2 приложения 1 <sup>2</sup>					
101	Открываются и закрываются ли автоматически двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя в кресле-коляске без сопровождающих (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	<a href="#">подпункт 2.2</a> пункта 2 приложения 1 <sup>2</sup>					
102	Оборудована ли кабина лифта по крайней мере одним поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	<a href="#">подпункт 2.3</a> пункта 2 приложения 1 <sup>2</sup>					

103	Обеспечивает ли горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной площадки безопасные въезд в кабину и выезд из кабины пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	<a href="#">подпункт 2.4</a> пункта 2 приложения 1 <sup>2</sup>				
104	Обеспечена ли безопасность и доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения в части конструкции и размещения устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) в кабине лифта и на этажной площадке (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	<a href="#">подпункт 2.5</a> пункта 2 приложения 1 <sup>2</sup>				
105	Обеспечивают ли размеры кабины и грузоподъемность лифта транспортирование пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.1</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				
106	Обеспечивают ли системы управления лифта непосредственное управление лифта пожарным при отключении иных режимов управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.2</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				

107	Есть ли режим управления лифтом пожарными независимо от работы других лифтов, объединенных с ним системой группового управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.3</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				
108	Есть ли визуальная информация в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.4</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				
109	Являются ли двери шахты лифта противопожарными, предел огнестойкости которых устанавливается в соответствии с требованиями к пожарной безопасности зданий (сооружений) (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.5</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				
110	Предусмотрены ли меры и (или) средства для эвакуации пожарных из кабины лифта, остановившегося между этажами (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.6</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				
111	Используются ли в конструкции купе кабины материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	<a href="#">подпункт 3.7</a> пункта 3 приложения 1 <sup>2</sup>				



112	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о срабатывании электрических цепей безопасности (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац третий <a href="#">пункта 4</a> приложения 1 <sup>2</sup>				
113	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о несанкционированном открывании дверей шахты (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац четвертый <a href="#">пункта 4</a> приложения 1 <sup>2</sup>				
114	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац пятый <a href="#">пункта 4</a> приложения 1 <sup>2</sup>				
115	Есть ли ограждающие конструкции купе кабины, а также выполнены ли стены, потолок и пол из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	<a href="#">подпункт 5.1</a> пункта 5 приложения 1 <sup>2</sup>				

116	Есть ли устройства управления, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках, имеют ли они конструкцию и выполнены ли они из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	<a href="#">подпункт 5.2</a> пункта 5 приложения 1 <sup>2</sup>					
117	Есть ли средства, выводящие лифт из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа» (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	<a href="#">подпункт 5.4</a> пункта 5 приложения 1 <sup>2</sup>					
118	Предусмотрен ли возврат в режим «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты только обслуживающим персоналом (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	<a href="#">подпункт 5.4</a> пункта 5 приложения 1 <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ТС 011/2011](#).

<sup>3</sup> [Порядок](#) применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 5  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825 (далее - ТР ТС 012/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого субъекта

-----  
\_\_\_\_\_  
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_  
Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

---

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Оборудование во взрывозащищенном исполнении.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. [ТР ТС 012/2011](#).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да			Количественный показатель	Примечание
			Нет	Не требуется	Да		

1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
5	Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, может быть открыто только в выключенном состоянии	подпункт 4) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
6	Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, содержит только искробезопасные цепи	подпункт 4) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

7	Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, имеет защиту от прикасания персонала и предупредительные надписи	подпункт 4) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
8	На открывающиеся части оборудования изготовителем нанесена предупредительная надпись	подпункт 5) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
9	Температура поверхности оборудования с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» («повышенный») не превышает максимальной температуры поверхности в нормальном режиме эксплуатации	подпункт 7) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
10	Конструкция оборудования с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» («повышенный») не имеет частей, способных к искрообразованию, воспламеняющему окружающую взрывоопасную среду	подпункт 7) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
11	Оборудование группы I является пылезащищенным и предотвращает опасность воспламенения угольной пыли	подпункт 8) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
12	Оборудование группы III, включая кабельные вводы и соединения, пыль (с учетом размера ее частиц), не образует взрывоопасные смеси с воздухом или опасные скопления внутри оборудования	подпункт 9) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
13	Оборудование, которое может выделять горючие газы или пыль, имеет закрытые конструкции	подпункт 10) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
14	В оборудовании, предназначенном для применения на объектах и (или) их участках с присутствием пыли, предусмотрены средства ограничения температуры поверхности частей оборудования	подпункт 11) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				

15	При нарушении установленных режимов работы оборудования, предусмотренных в технической документации, включенного в автоматические процессы, предусмотрено его безопасное ручное отключение	подпункт 12) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
16	На открываемых крышках оборудования размещена предупредительная табличка с указанием времени, за которое аккумулированная энергия должна рассеяться до безопасного значения при аварийном отключении оборудования	подпункт 13) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
17	Оборудование оснащено соответствующими вводными устройствами	подпункт 14) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
18	Оборудование оснащено безопасным соединением для предполагаемого использования в сочетании с другим оборудованием	подпункт 14) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
19	Места и условия размещения в оборудовании устройств обнаружения или предупредительной сигнализации для контроля взрывоопасной среды предусмотрены в технической документации изготовителя	подпункт 15) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
20	Оборудование не содержит материалы, способные выделять горючие вещества, создающие взрывоопасную среду	подпункт 16) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
21	В пределах рабочих условий, установленных в технической документации изготовителя, исключена возможность химической реакции между используемыми материалами и веществами, составляющими потенциально взрывоопасную среду, которая может отрицательно повлиять на взрывозащиту	подпункт 17) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				
22	В технической документации изготовителя установлены пределы рабочих условий	подпункт 17) пункта 3 статьи 4 <sup>2</sup>				



23	Оборудование не содержит материалы, которые при изменении своих характеристик под влиянием температуры окружающей среды и условий по эксплуатации снижают уровень взрывозащиты оборудования	подпункт 18) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
24	Оборудование не содержит материалы, которые в сочетании с другими материалами снижают уровень взрывозащиты оборудования	подпункт 18) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
25	Оборудование, которое может подвергаться внешним воздействиям, обеспечено дополнительными средствами защиты	подпункт 20) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
26	Оборудование, которое может подвергаться внешним воздействиям, выдерживает внешнее воздействие без нарушений его взрывозащиты	подпункт 20) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
27	Корпус или контейнер оборудования, которые являются частью вида взрывозащиты, могут быть открыты только с помощью специального инструмента	подпункт 21) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
28	Корпус или контейнер оборудования, которые являются частью вида взрывозащиты, могут быть открыты только с применением соответствующих мер защиты	подпункт 21) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
29	Для предотвращения опасной перегрузки оборудования предусмотрено использование измерительных, регулирующих и контрольных устройств	подпункт 22) <a href="#">пункта 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
30	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – искры (электрической, фрикционной)	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
31	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – пламени	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				

32	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – высоких температур нагретых поверхностей	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
33	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – электромагнитного излучения	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
34	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – ультразвукового излучения	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
35	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – оптического излучения	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
36	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – ионизирующего излучения	подпункт 1) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
37	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – статического электричества (электростатических зарядов, способных вызвать опасные разряды)	подпункт 2) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
38	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – блуждающих токов и токов утечки, которые могут привести к появлению опасной коррозии, искр или перегреву поверхности и создать, таким образом, возможность воспламенения	подпункт 3) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
39	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – перегрева в результате трения или ударов, который может возникнуть между материалами и частями, соприкасающимися друг с другом при вращении или проникновении посторонних предметов	подпункт 4) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>				

40	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – ударов молнии	подпункт 6) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
41	Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – экзотермических реакций, включая самовоспламенение слоя пыли	подпункт 7) <a href="#">пункта 4</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
42	Защитные устройства, обеспечивающие защиту оборудования при аварийных режимах, функционируют независимо от любого необходимого для работы измерительного или контрольного устройства	подпункт 1) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
43	Отказ защитного устройства, обеспечивающего защиту оборудования, обнаруживается с помощью технических средств, предусмотренных в технической документации	подпункт 1) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
44	Аварийное выключение оборудования непосредственно приводит в действие соответствующие устройства управления без промежуточной команды программного обеспечения	подпункт 2) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
45	Аварийные средства управления защитных устройств оборудованы механизмами или иными устройствами блокировки повторного запуска	подпункт 3) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
46	Применяемые устройства управления и индикаторы спроектированы с целью обеспечения максимально возможного уровня эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва	подпункт 4) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

47	Устройства с измерительной функцией спроектированы и изготовлены с учетом эксплуатационных требований и условий их применения во взрывоопасной среде и удовлетворяют требованиям по обеспечению единства измерений	подпункт 5) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
48	Обеспечена возможность проверки точности показаний и функционирования устройств с измерительной функцией	подпункт 6) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
49	Аварийный порог потенциального источника воспламенения устройств с измерительной функцией находится ниже предельных условий возникновения взрыва и (или) воспламенения регистрируемых взрывоопасных сред с учетом установленного в технической документации коэффициента безопасности, рабочих условий и погрешностей измерительной системы	подпункт 7) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
50	Программное обеспечение управляемого им оборудования учитывает риски, связанные с ошибками в программе	подпункт 8) <a href="#">пункта 5</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
51	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает наименование и (или) обозначение оборудования (тип, марка, модель), его параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя	подпункт 1) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
52	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о назначении оборудования	подпункт 2) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

53	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает указания по монтажу, сборке, наладке или регулировке	подпункт 3) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
54	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает указания по использованию оборудования и мерам по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации (включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта и технических освидетельствований, средства защиты, направленные на уменьшение интенсивности и локализацию вредных производственных факторов, транспортировку и условия хранения)	подпункт 4) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
55	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает назначенные показатели срока службы и (или) назначенный ресурс	подпункт 5) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
56	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает перечень критических отказов, возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки	подпункт 6) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
57	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает параметры предельных состояний	подпункт 7) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				

58	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования	подпункт 8) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
59	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о необходимости доукомплектования дополнительными элементами (кабельными вводами и прочее)	подпункт 9) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
60	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к обеспечению сохранения технических характеристик оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность	подпункт 10) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
61	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к упаковке, консервации, условиям транспортирования и хранения, назначенные сроки хранения, указания по регламентным срокам переосвидетельствования состояния, замены отдельных элементов, деталей, узлов с истекшим сроком хранения	подпункт 11) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
62	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к утилизации оборудования	подпункт 12) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
63	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает правила и условия хранения, перевозки и утилизации (при необходимости установление требований к ним)	подпункт 13) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				

64	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к персоналу	подпункт 14) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
65	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает местонахождение изготовителя, информацию для связи с ним	подпункт 15) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
66	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним	подпункт 16) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
67	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает дату изготовления	подпункт 17) <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
68	Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, изготовлена на бумажном носителе	часть вторая <a href="#">пункта 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
69	На оборудование нанесена маркировка, которая включает наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак	подпункт 1) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
70	На оборудование нанесена маркировка, которая включает обозначение типа оборудования	подпункт 2) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
71	На оборудование нанесена маркировка, которая включает заводской номер	подпункт 3) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
72	На оборудование нанесена маркировка, которая включает номер сертификата соответствия	подпункт 4) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
73	На оборудование нанесена маркировка, которая включает маркировку взрывозащиты	подпункт 5) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup>				
74	На оборудование нанесена маркировка, которая включает изображение специального знака взрывобезопасности	подпункт 5) <a href="#">пункта 7</a> статьи 4 <sup>2</sup> , приложение 2 <sup>2</sup>				

75	Вся необходимая техническая документация изготовителя выполнена на русском языке	<a href="#">пункт 8</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
76	Маркировка нанесена на поверхность оборудования или табличку, доступную для осмотра без разборки или применения инструмента	<a href="#">пункт 9</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
77	По решению изготовителя или в соответствии с контрактом (договором) поставки маркировка оборудования включает дополнительную информацию, которая имеет значение для его безопасного применения	<a href="#">пункт 10</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
78	Подтверждение соответствия оборудования осуществлялось по схемам в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия	<a href="#">пункт 3</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
79	Сертификат соответствия содержит в приложении в том числе описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты	подпункт 2) <a href="#">пункта 6</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
80	Сертификат соответствия содержит в приложении в том числе специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «X»)	подпункт 2) <a href="#">пункта 6</a> статьи 6 <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ТС 012/2011](#).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)



Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 6  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875 (далее - ТР ТС 016/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

---

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

---

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

---

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции,

в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля:

газонаполнительные станции;

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда;

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;

газорегуляторные пункты;

стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции;

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

Количество используемой (применяемой) субъектом проверки продукции

---

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. [ТР ТС 016/2011](#).

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
5	Наличие маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на газоиспользующем оборудовании	<a href="#">пункт 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>					

6	Обеспечение в газоиспользующем оборудовании устойчивого пламени и отсутствие в продуктах сгорания недопустимых концентраций оксидов углерода и азота	<a href="#">пункт 11</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
7	Обеспечение в комбинированной горелке безопасности газоиспользующего оборудования при раздельном сжигании газообразного топлива	<a href="#">пункт 3</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
8	Обеспечение вентиляции камеры сгорания в газоиспользующем оборудовании за счет естественной тяги или принудительной подачи воздуха перед зажиганием и повторным зажиганием горелки	<a href="#">пункт 6</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
9	Наличие конструкции газоиспользующего оборудования, не создающей опасность возгорания опорных и прилегающих к газоиспользующему оборудованию поверхностей	<a href="#">пункт 10</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
10	Обеспечение газоиспользующего оборудования безопасностью при выходе из строя любого из устройств регулирования, управления или безопасности	<a href="#">пункт 26</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
11	Обеспечение газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети, защитой от поражения электрическим током	<a href="#">пункт 24</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
12	Обеспечение прекращения подачи газа к горелке газоиспользующего оборудования, соединенного с дымоходом, при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания	<a href="#">пункт 13</a> статьи 4 <sup>2</sup>					
13	Наличие информации в эксплуатационной документации, ограничивающей условия применения газоиспользующего оборудования или предупреждающей о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности	<a href="#">пункт 29</a> статьи 4 <sup>2</sup>					

14	Наличие инструкции по монтажу газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	<a href="#">пункт 1</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
15	Наличие инструкции по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	<a href="#">пункт 1</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
16	Наличие инструкции по ремонту газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	<a href="#">пункт 1</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
17	Наличие информации в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования согласно требованию <a href="#">ТР ТС 016/2011</a>	<a href="#">пункт 2</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
18	Наличие инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза	<a href="#">пункт 1</a> приложения 2 <sup>2</sup>					

19	Наличие сведений в инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования, необходимых для безопасной эксплуатации в течение срока службы (с указанием пользователю на ограничения его возможностей)	<a href="#">пункт 3</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
20	Рекомендации по безопасной утилизации газоиспользующего оборудования в инструкции по руководству и его эксплуатации	<a href="#">пункт 4</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
21	Наличие на газоиспользующем оборудовании разборчивой и легкочитаеваемой маркировки, нанесенной в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте, сохраняемой в течение срока службы данного оборудования	<a href="#">пункт 1</a> приложения 3 <sup>2</sup>					
22	Наличие информации в маркировке газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза согласно требованию <a href="#">ТР ТС 016/2011</a>	<a href="#">пункты 2, 3</a> приложения 3 <sup>2</sup>					
23	Наличие предупредительных надписей, нанесенных на газоиспользующее оборудование, об информировании пользователя согласно требованию <a href="#">ТР ТС 016/2011</a>	<a href="#">пункт 4</a> приложения 3 <sup>2</sup>					
24	Нанесение маркировки с внешней стороны на упаковку газоиспользующего оборудования	<a href="#">пункт 8</a> приложения 3 <sup>2</sup>					
25	Наличие маркировки на упаковке с информацией согласно требованию <a href="#">ТР ТС 016/2011</a>	<a href="#">пункт 10</a> приложения 3 <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 7  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 57 (далее - ТР ТС 028/2012))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого субъекта

-----  
\_\_\_\_\_  
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

---

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

---

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Промышленные взрывчатые вещества.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. [ТР ТС 028/2012](#).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание

1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>				
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>				
3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>				
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>				
5	Наличие сертификата соответствия на взрывчатые вещества (для взрывчатых веществ и изделий на их основе, изготавливаемых для собственных нужд, подтверждение соответствия не требуется)	часть первая <a href="#">статьи 3</a> <sup>2</sup> ; часть вторая <a href="#">пункта 1</a> статьи 7 <sup>2</sup>				
6	Наличие технической документации, оформленной изготовителем на взрывчатые вещества, в которой указаны характеристики, влияющие на их безопасность (при изготовлении, хранении, транспортировании (перевозке), применении), требования к упаковке и таре, приведена информация о маркировке взрывчатого вещества, а также указаны показатели, по которым осуществляется входной контроль потребителем	часть вторая <a href="#">подпункта 2.1</a> <a href="#">пункта 2</a> статьи 5 <sup>2</sup>				

7	<p>Наличие руководства (инструкции) по применению на взрывчатые вещества, содержащего следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>наименование и условное обозначение взрывчатых веществ и изделий на их основе;</li> <li>назначение и область применения;</li> <li>комплектность поставки;</li> <li>технические показатели, определяющие потребительские свойства взрывчатых веществ и изделий на их основе (отдельно контролируемые и неконтролируемые показатели);</li> <li>показатели пожаровзрывоопасности и электростатической опасности;</li> <li>описание упаковки и (при необходимости) порядок ее вскрытия и уничтожения (или возврата) после применения;</li> <li>указание класса опасности груза и группы совместимости;</li> <li>применение механизированных операций на складах и на месте применения с указанием способа механизации;</li> <li>порядок возврата неиспользованных взрывчатых веществ и изделий на их основе на склад;</li> <li>требования безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и изделиями на их основе (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, характер действия веществ на организм человека, меры и средства защиты от вредного воздействия, средства пожаротушения);</li> <li>способ размещения взрывчатого вещества или изделия в шпуре или скважине;</li> <li>способ инициирования;</li> <li>характеристики взрывчатых веществ и изделий на их основе, проверяемые при поступлении на склад потребителя и в период хранения на складе;</li> <li>условия хранения, гарантийный срок хранения, меры, принимаемые после истечения гарантийного срока хранения, порядок и методы уничтожения;</li> <li>требования к квалификации персонала;</li> <li>порядок действий персонала при аварийных ситуациях;</li> <li>порядок ликвидации отказов (руководство (инструкция) по применению не оформляется на взрывчатые вещества, указанные в подпункте б), и на эмульсии и матрицы, указанные в подпункте в) пункта 1 статьи 1 ТР ТС 028/2012)</li> </ul>	<p><a href="#">подпункт 2.2</a> пункта 2 статьи 5<sup>2</sup></p>					
---	--	---	--	--	--	--	--

8	Предусмотрены ли в технической документации изготовителем для показателей взрывчатых веществ и изделий на их основе методы контроля	<a href="#">подпункт 2.8</a> пункта 2 статьи 5 <sup>2</sup>					
9	Имеется ли Разрешение на постоянное применение, выданное одним из уполномоченных органов в области промышленной безопасности государства - члена Таможенного союза (применяется к изготовителям взрывчатых веществ (за исключением взрывчатых веществ, указанных в п. б), и эмульсий и матриц, указанных в п. в) <a href="#">пункта 1</a> статьи 1 ТР ТС (028/2012)	<a href="#">подпункт 3.1</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup> ; <a href="#">пункт 1</a> статьи 6 <sup>2</sup>					
10	Осуществляется ли изготовление взрывчатых веществ и изделий на их основе в соответствии с технической документацией и требованиями <a href="#">ТР ТС 028/2012</a> (применяется к изготовителям взрывчатых веществ)	<a href="#">подпункт 3.3</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup>					
11	Предусмотрены ли в технологическом регламенте показатели, которые необходимо проверять при входном контроле компонентов и сырья, используемых для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе (применяется к изготовителям взрывчатых веществ)	<a href="#">подпункт 3.4</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup>					
12	Указаны ли в технологическом регламенте, конструкторской документации с точностью, обеспечивающей воспроизводимость их характеристик, параметры технологических процессов, влияющие на нормируемые характеристики выпускаемых взрывчатых веществ и изделий на их основе (применяется к изготовителям взрывчатых веществ)	<a href="#">подпункт 3.5</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup>					
13	Документируются ли параметры технологических процессов, влияющие на нормируемые характеристики изготавливаемых взрывчатых веществ и изделий на их основе, при их изготовлении (при этом срок хранения документированных записей должен составлять не меньше гарантийного срока хранения взрывчатых веществ и изделий на их основе) (применяется к изготовителям взрывчатых веществ)	<a href="#">подпункт 3.6</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup>					

14	Проведены ли изготовителем взрывчатых веществ и изделий на их основе необходимые испытания (измерения), предусмотренные технической документацией на эти взрывчатые вещества и изделия на их основе (применяется к изготовителям взрывчатых веществ)	<a href="#">подпункт 3.7</a> пункта 3 статьи 5 <sup>2</sup>					
15	Подвергаются ли потребителем взрывчатые вещества и изделия на их основе испытаниям в целях определения безопасности при хранении и применении в соответствии с показателями технической документации: при поступлении от изготовителя (входной контроль); при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ (неполные взрывы, отказы); до истечения гарантийного срока хранения	<a href="#">подпункт 5.1</a> пункта 5 статьи 5 <sup>2</sup>					
16	Оформляются ли результаты испытаний актом испытаний с последующей записью в журнале учета испытаний	часть вторая <a href="#">подпункта 5.1</a> пункта 5 статьи 5 <sup>2</sup>					
17	Применение и хранение взрывчатых веществ и изделий на их основе с истекшим гарантийным сроком хранения без испытаний, предусмотренных технической документацией, не допускается	<a href="#">подпункт 5.2</a> пункта 5 статьи 5 <sup>2</sup>					

<p>18 Обеспечены ли требования безопасности при хранении взрывчатых веществ и изделий на их основе путем:  исключения влияния окружающей среды на характеристики взрывчатых веществ и изделий на их основе и соответствия условий хранения требованиям нормативной и/или технической документации, в том числе руководству (инструкции) по применению;  размещения на складах взрывчатых веществ и изделий на их основе с учетом их совместимости при хранении;  наличия специально выделенного места для временного хранения на складах пришедших в негодность и бракованных взрывчатых веществ и изделий на их основе, обозначенного предупредительной надписью «ВНИМАНИЕ, БРАК»;  наличия надписи и (или) таблички «ВНИМАНИЕ, БРАК» на упаковке с пришедшими в негодность и бракованными взрывчатыми веществами и изделиями на их основе;  уничтожения взрывчатых веществ и изделий на их основе в минимально возможные сроки при несоответствии показателей, полученных в результате испытаний, показателям, указанным в технической документации</p>	<p><a href="#">подпункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4</a> пункта 7 статьи 5<sup>2</sup></p>					
---	---	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ТС 028/2012](#).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 8  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41 (далее - ТР ТС 032/2013)

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  выборочной  внеплановой

для использования при планировании проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого субъекта

-----

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции,  
в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Оборудование, работающее под избыточным давлением:

водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °С мощностью 100 кВт и более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 °С мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 °С;

котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразные, жидкие и твердые виды топлива;

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение  $(t_s - 100) \times V$  составляет более 5,0, где  $t_s$  - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия,  $V$  - вместимость котла в кубических метрах, автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа;

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 °С I категории с номинальным диаметром более 70 мм, II и III категорий с номинальным диаметром более 100 мм;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа

газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа;

барокамеры, за исключением медицинских.

Количественный показатель используемой (применяемой) субъектом проверки продукции \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. [ТР ТС 032/2013](#).

### Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					

3	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
4	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup>					
5	Наличие документов о соответствии продукции (оборудования) требованиям технического регламента <a href="#">ТР ТС 032/2013</a>	<a href="#">пункт 44<sup>2</sup></a>					
6	Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации	<a href="#">пункт 26<sup>2</sup></a>					
7	Наличие на продукции (оборудовании) маркировки в виде четких и нестираемых надписей, содержащих следующую информацию: наименование и (или) обозначение типа, марки, модели оборудования; параметры и характеристики, влияющие на безопасность; наименование материала, из которого изготовлено (произведено) оборудование (элементы); товарный знак изготовителя (при наличии); заводской номер; дата изготовления (производства)	<a href="#">пункт 29<sup>2</sup></a>					
8	Наличие технической документации, прилагаемой к продукции (оборудованию), включающей в себя: паспорт оборудования; чертеж общего вида; паспорта предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией); расчет пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией); расчет на прочность оборудования; руководство (инструкция) по эксплуатации; чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с договором поставки (контрактом)	<a href="#">пункт 16<sup>2</sup></a>					
9	Имеется ли в паспорте трубопровода обязательная информация, включающая в себя: наименование и адрес предприятия-владельца; назначение; дата изготовления (производства); рабочая среда; рабочие параметры рабочей среды: давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), температура, °С; расчетный срок службы; расчетный ресурс; расчетное количество пусков; схемы, чертежи, свидетельства и другие документы на изготовление (производство) и монтаж трубопровода	<a href="#">пункт 19<sup>2</sup></a>					

<p>10 Имеется ли в паспорте котла обязательная информация, включающая в себя (объем сведений формирует изготовитель в зависимости от типа котла):</p> <p>а) общие сведения: наименование и адрес изготовителя; дата изготовления (производства); тип (модель); наименование и назначение; заводской номер; расчетный срок службы; расчетный ресурс котла и основных частей; расчетное количество пусков; геометрические размеры котла и его элементов;</p> <p>б) технические характеристики и параметры: расчетный вид топлива и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг); расход топлива, м<sup>3</sup>/ч (т/ч); тип и характеристика топочной установки (горелок); расчетное, рабочее, пробное давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); номинальная температура пара на выходе из котла, °С; расчетная температура перегретого пара (жидкости), °С; номинальная температура жидкости на входе в котел, °С; номинальная и максимальная температура жидкости на выходе из котла, °С; номинальная, минимально и максимально допустимая паропроизводительность, т/ч; номинальная, минимальная и максимальная теплопроизводительность, кВт; поверхность нагрева котла и основных частей, м<sup>2</sup>; вместимость, м<sup>3</sup>; минимально и максимально допустимый расход жидкости, м<sup>3</sup>/ч;</p> <p>в) сведения о предохранительных устройствах (в том числе тип, количество, место установки, площадь нагрева, номинальный диаметр, коэффициент расхода пара или жидкости, величина (диапазон) начала открытия);</p> <p>г) сведения об указателях уровня жидкости (воды) (в том числе тип указателя, количество, место установки);</p> <p>д) сведения об основной арматуре (в том числе количество, номинальный диаметр, условное давление, рабочие параметры, материал корпуса, место установки);</p> <p>е) сведения об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты (в том числе количество, тип (марка));</p> <p>ж) сведения о насосах (в том числе тип, количество, рабочие параметры, тип привода);</p> <p>з) сведения об основных элементах котла, изготовленных (произведенных) из листовых сталей (в том числе количество, размеры, материал, сварка и термообработка);</p> <p>и) сведения об элементах котла, изготовленных (произведенных) из труб (в том числе количество, размеры, материал, сварка и термообработка);</p> <p>к) сведения о штуцерах, крышках, днищах, переходах, фланцах (в том числе количество, размеры, материал);</p> <p>л) сведения о теплоносителе (в том числе наименование, максимально допустимая температура применения, температура самовоспламенения в открытом пространстве, температура затвердевания, температура кипения, изменение (кривая) температуры кипения в зависимости от давления, другие данные, влияющие на безопасную эксплуатацию);</p> <p>м) рисунки, схемы, чертежи котла и основных его элементов и другие документы (сводный лист заводских изменений, комплектующая ведомость, спецификация с указанием основных размеров сборочных единиц и прочее);</p> <p>н) иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации котла</p>	<p>пункт 20<sup>2</sup></p>								
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

11	<p>Имеется ли в паспорте сосуда обязательная информация, включающая в себя:</p> <p>а) общие сведения: наименование и адрес изготовителя; заводской номер; дата изготовления (производства); расчетный срок службы;</p> <p>б) сведения о технических характеристиках и параметрах: рабочее, расчетное, пробное давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); рабочая температура рабочей среды, °С; расчетная температура стенки, °С; минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С; наименование рабочей среды; группа рабочей среды; прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм; емкость, м<sup>3</sup>; масса пустого сосуда, кг; максимальная масса заливаемой среды, кг;</p> <p>в) сведения об основных частях (в том числе количество, размеры, материал, сварка (пайка));</p> <p>г) сведения о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных изделиях (в том числе количество, размеры, материал);</p> <p>д) сведения о предохранительных устройствах, основной арматуре, контрольно-измерительных приборах, приборах безопасности (в том числе количество, номинальный диаметр, расчетное давление, материал корпуса, место установки);</p> <p>е) рисунки, схемы, чертежи сосуда и другие документы (сводный лист заводских изменений, комплектовочная ведомость, спецификация с указанием основных размеров сборочных единиц и т.п.);</p> <p>ж) иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации сосуда</p>	пункт 21 <sup>2</sup>							
12	<p>Имеется ли в паспорте баллона обязательная информация, включающая в себя:</p> <p>а) общие сведения: наименование и адрес изготовителя; дата изготовления (производства); обозначение баллона; среда, для которой предназначен баллон; заводской номер;</p> <p>б) сведения о технических характеристиках и параметрах: рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); пробное давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>); основные размеры баллона, чертеж баллона; емкость, л; масса, кг; резьба на горловинах; уплотнение горловин; температурный диапазон эксплуатации, °С; максимальное количество заправок; расчетный срок службы с даты изготовления (производства), лет;</p> <p>в) требования к транспортированию и хранению баллона;</p> <p>г) требования к установке баллона;</p> <p>д) требования к эксплуатации баллона;</p> <p>е) иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации баллона</p>	пункт 22 <sup>2</sup>							

13	Имеется ли в паспорте арматуры обязательная информация, включающая в себя: а) общие сведения: наименование и адрес изготовителя; дата изготовления (производства); наименование, обозначение и идентификационный (заводской) номер; назначение арматуры; сведения о подтверждении соответствия; б) сведения о технических параметрах: диаметр номинальный (DN); давление номинальное (PN) или давление рабочее (Pr), МПа (кгс/см <sup>2</sup> ); рабочая среда; температура рабочей среды, °С; герметичность затвора; климатическое исполнение и параметры окружающей среды; тип присоединения к трубопроводу; гидравлические характеристики (коэффициент сопротивления, или условная пропускная способность, или коэффициент расхода); стойкость к внешним воздействиям (в случае если необходимо указать данную информацию); масса, кг; показатели надежности; показатели безопасности; вид привода и основные его технические характеристики; в) сведения о материалах основных деталей; г) иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации котла	пункт 23 <sup>2</sup>						
14	Наличие повреждений, трещин, других дефектов на деталях, изготовленных путем штамповки, вальцовки, закругления кромок не допускается	пункт 42 приложения 2 <sup>2</sup>						
15	Наличие отличительной окраски и идентификационной информации	пункт 31 <sup>2</sup>						
16	Наличие у оборудования, снабженного быстросъемными крышками, устройства, исключающего возможность включения оборудования под давлением при неполном закрытии крышки и открывания крышки при наличии в оборудовании избыточного давления	пункт 44 приложения 2 <sup>2</sup>						
17	Наличие на котле приборов безопасности, обеспечивающих автоматическое отключение котла или его элементов при недопустимых отклонениях от расчетных режимов эксплуатации	пункт 45 приложения 2 <sup>2</sup>						
18	Наличие в элементе оборудования, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх допустимого, предохранительных устройств, автоматически предотвращающих повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему	пункт 46 приложения 2 <sup>2</sup>						
19	Размещаются ли предохранительные устройства в местах, доступных для их обслуживания	пункт 48 приложения 2 <sup>2</sup>						
20	Наличие дренажных трубопроводов в местах возможного скопления конденсата в отводящих трубопроводах предохранительных устройств и импульсных линий импульсных предохранительных устройств для удаления конденсата	часть первая пункта 49 приложения 2 <sup>2</sup>						
21	Наличие запорной или другой арматуры на дренажных трубопроводах не допускается	часть вторая пункта 49 приложения 2 <sup>2</sup>						
22	Наличие отвода среды, выходящей из предохранительных устройств и дренажей, отводящихся в безопасное место	часть вторая пункта 49 приложения 2 <sup>2</sup>						
23	Наличие устройства для проверки исправности действия во время работы рычажно-грузовых предохранительных клапанов или пружинных предохранительных клапанов путем принудительного открытия	часть первая пункта 51 приложения 2 <sup>2</sup>						
24	Наличие устройства импульсного предохранительного клапана, позволяющего производить его принудительное открытие дистанционно при помощи щита управления	часть вторая пункта 51 приложения 2 <sup>2</sup>						

25	Наличие на оборудовании, рассчитанном на рабочее давление, которое меньше давления питающего его источника, на подводящем присоединительном трубопроводе автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства	часть первая <a href="#">пункта 52</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
26	Наличие в случае установки обводной линии (байпаса) редукционно-охладительного устройства оснащенного редуцирующим устройством	часть вторая <a href="#">пункта 52</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
27	Наличие на паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа (за исключением передвижных котлов и котлов паропроизводительностью менее 35 т/ч) только импульсных предохранительных клапанов	<a href="#">пункт 57</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
28	Наличие на каждом паровом и водогрейном котлах и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе предохранительных клапанов с суммарной пропускной способностью не менее номинальной их производительности	часть первая <a href="#">пункта 58</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
29	Наличие предохранительных устройств на верхнем барабане или сухопарнике паровых котлов с естественной циркуляцией без пароперегревателя	подпункт а) <a href="#">пункта 60</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
30	Наличие предохранительных устройств на выходных коллекторах или выходном паропроводе паровых прямоточных котлов, а также котлов с принудительной циркуляцией	подпункт б) <a href="#">пункта 60</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
31	Наличие предохранительных устройств на выходных коллекторах или барабане водогрейных котлов	подпункт в) <a href="#">пункта 60</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
32	Наличие предохранительных устройств на стороне входа пара на промежуточных пароперегревателях	подпункт г) <a href="#">пункта 60</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
33	Наличие не менее одного предохранительного устройства на выходе и входе воды в отличаемых по воде экономайзерах	подпункт д) <a href="#">пункта 60</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
34	Наличие на выходном коллекторе неотключаемого пароперегревателя части предохранительных клапанов с пропускной способностью не менее 50 % от номинальной производительности котла	<a href="#">пункт 61</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
35	Наличие на выходном коллекторе неотключаемого пароперегревателя или на паропроводе до главной запорной арматуры парового котла с рабочим давлением более 4 МПа импульсных предохранительных клапанов прямого действия	часть первая <a href="#">пункта 62</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
36	При нечетном количестве одинаковых клапанов допускается отбор пара для импульсов от барабана не менее чем для одной трети, но не более чем для одной второй клапанов, установленных на паровом котле	часть вторая <a href="#">пункта 62</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
37	Проектировщиком определены места установки предохранительных клапанов, методика их регулировки и величины давления их открытия для отключаемых экономайзеров котлов	часть первая <a href="#">пункта 63</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
38	Определены ли проектной документацией необходимость установки, количества и размеры предохранительных клапанов для первой части поверхности нагрева на прямоточных паровых котлах, у которых во время растопки или установки котла первая по ходу часть поверхности нагрева отключается от остальной части поверхности нагрева запорными арматурами	часть вторая <a href="#">пункта 63</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
39	Установлены ли на сосудах и трубопроводах мембранные предохранительные устройства, если рычажно-грузовые и пружинные предохранительные клапаны не могут быть применены вследствие их инерционности или по другим причинам	подпункт а) <a href="#">пункта 64</a> приложения 2 <sup>2</sup>						



40	Установлены ли на сосудах и трубопроводах мембранные предохранительные устройства перед предохранительными клапанами в случае, если предохранительные клапаны не могут надежно работать вследствие вредного воздействия рабочей среды (коррозии, эрозии, полимеризации, кристаллизации, прикипания, замерзания) или возможных утечек через закрытый клапан взрывопожароопасных, токсичных, экологически вредных веществ	подпункт б) <a href="#">пункта 64</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
41	Установлены ли на сосудах и трубопроводах мембранные предохранительные устройства параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности систем сброса давления	подпункт в) <a href="#">пункта 64</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
42	Установлены ли на сосудах и трубопроводах мембранные предохранительные устройства на выходной стороне предохранительных клапанов для предотвращения вредного воздействия рабочих сред со стороны сбросной системы и для исключения влияния колебаний противодавления со стороны этой системы на надежность срабатывания предохранительных клапанов	подпункт г) <a href="#">пункта 64</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
43	Определены ли проектом оборудования необходимость, место установки, а также конструкция мембранных предохранительных устройств	часть первая <a href="#">пункта 65</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
44	Размещены ли мембранные предохранительные устройства в местах открытых и доступных для осмотра, их монтажа и демонтажа	часть вторая <a href="#">пункта 65</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
45	Защищены ли присоединительные трубопроводы от замерзания в них рабочей среды	часть вторая <a href="#">пункта 65</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
46	Установлены ли на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к оборудованию, предохранительные устройства	часть вторая <a href="#">пункта 65</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
47	Сообщена ли полость между мембраной и предохранительным клапаном отводной трубкой с сигнальным манометром (для контроля исправности мембран) при установке мембранного предохранительного устройства последовательно с предохранительным клапаном (перед клапаном или за ним)	часть третья <a href="#">пункта 65</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
48	Применяются ли средства изменения уровня жидкой рабочей среды для контроля уровня жидкости в оборудовании, имеющем границу раздела сред	<a href="#">пункт 66</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
49	Установлены ли на оборудовании звуковые, световые и другие сигнализаторы блокировки по предельным уровням жидкости наряду с указателями уровня жидкости	<a href="#">пункт 66</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
50	Наличие не менее двух указателей уровня жидкости прямого действия на паровом котле, за исключением прямоточного, и на обогреваемом пламенем или горючими газами сосуде, в котором возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого	часть первая <a href="#">пункта 67</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
51	Имеет ли самостоятельное подключение к оборудованию указатель уровня прямого действия	часть первая <a href="#">пункта 68</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
52	Установлены ли на уровнях жидкости прямого действия промежуточные фланцы и запорная арматура	часть вторая <a href="#">пункта 68</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
53	Подключены ли к указателю уровня жидкости прямого действия и его присоединительным трубам или штуцерам другие приборы, за исключением датчика сигнализатора предельных уровней жидкости, если при этом не нарушается работа указателя	часть третья <a href="#">пункта 68</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
54	Защищены ли трубы, соединяющие указатели уровня жидкости с оборудованием, от теплового обогрева продуктами сгорания топлива и от замерзания	<a href="#">пункт 69</a> приложения 2 <sup>2</sup>							
55	Видны ли (освещены) с рабочего места обслуживающего персонала указатели уровня жидкости прямого действия	<a href="#">пункт 70</a> приложения 2 <sup>2</sup>							

56	Наличие кожухов для защиты персонала в случае разрушения прозрачных пластин на указателях уровня жидкости прямого действия на оборудовании с рабочим давлением более 4 МПа	<a href="#">пункт 70</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
57	Снабжены ли указатели уровня жидкости арматурой для отключения их от оборудования и для продувки	<a href="#">пункт 72</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
58	Указаны ли направления открытия и закрытия на запорной арматуре	<a href="#">пункт 72</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
59	Предусмотрены ли воронки с защитным приспособлением и отводной трубой для спуска воды при продувке указателей уровня жидкости	<a href="#">пункт 72</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
60	Снабжены ли двумя последовательно расположенными комплектами запорных арматур для отключения указателей уровня жидкости от оборудования при давлении более 4,5 МПа	<a href="#">пункт 73</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
61	Установлены ли два сниженных дистанционных указателя уровня жидкости, в случае если расстояние от площадки, с которой производится наблюдение за уровнем жидкости в оборудовании, до указателя уровня жидкости прямого действия составляет более 6 м, а также если уровень жидкости не виден с рабочего места обслуживающего персонала	часть первая <a href="#">пункта 74</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
62	Присоединены ли сниженные дистанционные указатели уровня жидкости непосредственно к оборудованию отдельными штуцерами независимо от других указателей уровня жидкости и имеют ли они успокоительные устройства	часть вторая <a href="#">пункта 74</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
63	Установлены ли на пульте (пультах) управления дистанционные указатели уровня жидкости на котлах-утилизаторах и энерготехнологических котлах	<a href="#">пункт 75</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
64	Оснащены ли паровые котлы с электрообогревом системой автоматического отключения электропитания при снижении уровня жидкости ниже предельно допустимого уровня	<a href="#">пункт 76</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
65	Имеется ли действующая звуковая и световая сигнализация по всем параметрам, по которым срабатывают на остановку автоматические устройства и приборы безопасности котлов	<a href="#">пункт 77</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
66	Оборудованы ли паровые котлы независимо от типа и паропроизводительности автоматическими регуляторами подачи питательной воды	<a href="#">пункт 78</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
67	Оснащены ли паровые котлы с температурой пара на выходе из основного или промежуточного пароперегревателя более 400 °С автоматическими устройствами для регулирования температуры пара	<a href="#">пункт 78</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
68	Предусмотрены ли на котлах, имеющих пароперегреватель, на каждом паропроводе до главной запорной арматуры средства измерения температуры перегретого пара	<a href="#">пункт 79</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
69	Установлены ли на входе и выходе пара средства измерения температуры на котлах с промежуточным перегревом пара	<a href="#">пункт 79</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
70	Предусмотрены ли вместе с показывающими средствами измерений средства измерений с непрерывной регистрацией величины температуры перегретого пара на котлах с естественной циркуляцией и перегревом пара с производительностью пара более 20 т/ч, прямоточных котлах с производительностью пара более 1 т/ч	<a href="#">пункт 80</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
71	Установлены ли на пароперегревателях с несколькими параллельными секциями, помимо средств измерения величины температуры пара, устанавливаемых на общих паропроводах перегретого пара, средства периодических измерений величины температуры пара на выходе каждой секции	<a href="#">пункт 81</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
72	Установлены ли на выходной части змеевиков пароперегревателя по одному средству измерения на каждый метр ширины газохода на паровых котлах с температурой пара более 500 °С	<a href="#">пункт 81</a> приложения 2 <sup>2</sup>						

73	Установлены ли средства измерений с непрерывной регистрацией величины температуры пара на паровых котлах с производительностью пара более 400 т/ч на выходной части змеевиков пароперегревателей	<a href="#">пункт 82</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
74	Установлены ли на паровых котлах с парохлапителями для регулирования величины температуры перегрева пара до парохлапителя и после него средства измерений соответствующих величин	<a href="#">пункт 82</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
75	Предусмотрены ли средства измерения величины температуры питательной воды на входе воды в экономайзер и выходе воды из экономайзера, а также на трубопроводах питательной воды паровых котлов без экономайзеров	<a href="#">пункт 83</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
76	Установлены ли на водогрейных котлах средства измерения температуры воды на входе воды в котел и на выходе воды из котла	<a href="#">пункт 84</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
77	Установлены ли на водогрейных котлах с производительностью пара более 4,19 т/ч регистрирующие средства измерения температуры воды на выходе из котла	<a href="#">пункт 85</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
78	Определена ли разработчиком проекта котла необходимость установки средств измерения температуры стенок его элементов, их количество и размещение для последующего контроля за температурой металла и предупреждения повышения ее сверх допустимых значений при растопках, остановках и маневренных режимах котла	<a href="#">пункт 86</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
79	Оснащаются ли оборудование и его отдельные полости с разными значениями давления средствами измерения давления прямого действия	<a href="#">пункт 88</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
80	Оборудованы ли паровые котлы с производительностью пара более 10 т/ч и водогрейные котлы с теплопроизводительностью более 21 ГДж/ч регистрирующим средством измерения давления	<a href="#">пункт 89</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
81	Размещены ли следующим образом средства измерения давления: а) на барабанах котла; б) на котле с пароперегревателем за пароперегревателем перед главной запорной арматурой; в) на штуцере сосуда или на трубопроводе между сосудом и запорной арматурой; г) на прямооточном котле за перегревателем перед главным запорным органом	<a href="#">пункт 90</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
82	Размещены ли на водогрейных котлах средства измерения давления следующим образом: на входе воды в котел и на выходе воды из котла перед запорной арматурой	<a href="#">пункт 91</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
83	Имеют ли средства измерения давления класс точности не ниже: а) 2,5 - при рабочем давлении не более 2,5 МПа; б) 1,5 - при рабочем давлении от 2,5 до 14 МПа включительно; в) 1 - при рабочем давлении более 14 МПа	<a href="#">пункт 92</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
84	Предусмотрено ли дублирующее средство измерения давления при установке средства измерения давления на высоте более 5 м	<a href="#">пункт 93</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
85	Предусмотрена ли конструкцией оборудования возможность безопасной продувки, проверки и отключения средства измерения давления	<a href="#">пункт 94</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
86	Определены ли разработчиком проекта оборудования тип арматуры, ее количество и место установки исходя из обеспечения безопасности и предусмотренных проектом отключений оборудования и его элементов	<a href="#">пункт 95</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
87	Выбирается ли напор насоса при групповой подаче питательной воды в котлы с учетом требований <a href="#">ТР ТС 032/2013</a> , а также исходя из условия обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в трубопроводе питательной воды	<a href="#">пункт 96</a> приложения 2 <sup>2</sup>					

86	Определяется ли подача воды питательными устройствами по номинальной производительности пара котлов с учетом расхода воды на непрерывную или периодическую продувку, пароохлаждение, обеспечение функционирования редукционно-охладительных и охладительных устройств, а также с учетом возможности потери воды или пара	<a href="#">пункт 97</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
89	Обеспечивают ли безопасную эксплуатацию котла (включая аварийные остановки) тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств	<a href="#">пункт 98</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
90	Определено ли в проекте для трубопроводов номинальным диаметром более 150 мм с температурой рабочей среды 300 °С и более необходимое количество указателей перемещений для контроля за тепловым расширением трубопроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы	подпункт а) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
91	Предусмотрены ли устройства для удаления конденсата в случаях, если внутри труб, транспортирующих парогазообразные рабочие среды, возможно его образование. Эти устройства должны быть расположены в нижних точках трубопроводов	подпункт б) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
92	Учтена ли возможность повреждений от нарушений гидравлического режима, а также от эрозивно-коррозионного износа	подпункт в) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
93	Предусмотрены ли меры и средства для снижения вибрации и исключения возможности аварийного разрушения и разгерметизации трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются вибрации	подпункт г) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
94	Предусмотрены ли устройства, отключающие ответвления трубопроводов в тех случаях, если в этих трубопроводах содержатся рабочие среды группы 1	подпункт д) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
95	Сведена ли к минимуму опасность случайного выхода рабочей среды. Места отбора рабочей среды должны быть четко обозначены с указанием названия рабочей среды	подпункт е) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
96	Разработана ли техническая документация на подземные трубопроводы, содержащая сведения, необходимые для их безопасного технического обслуживания, контроля и ремонта (марки стали, диаметр, толщина труб, протяженность трубопровода, расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств, сварных соединений с указанием расстояний между ними и от них до колодцев и абонентских вводов, расположение указателей для контроля состояния трубопровода и параметров рабочей среды)	подпункт ж) <a href="#">пункта 99</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
97	Обеспечивает ли конструкция барокамер возможность осмотра (в том числе внутренней поверхности), очистки, промывки, продувки и ремонта барокамер	<a href="#">пункт 100</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
98	Предусмотрены ли в барокамере отсеки с различным функциональным назначением в случае длительного пребывания в ней людей	<a href="#">пункт 102</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
99	Предусмотрены ли проектом оборудования гермовводы или сальники высокого давления для электрических кабелей, обеспечивающие механическую прочность, аксиальную и радиальную герметичность, газоплотность гермоввода в целом и его токопроводящих элементов, а также электрическую прочность изоляции во всем диапазоне давлений в барокамере	<a href="#">пункт 103</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
100	Обеспечивает ли конструкция барокамеры возможность открывания барокамеры изнутри и снаружи	<a href="#">пункт 104</a> приложения 2 <sup>2</sup>					
101	Наличие внутри барокамеры запоров для закрытия дверей или крышек не допускается	<a href="#">пункт 104</a> приложения 2 <sup>2</sup>					

102	Предусмотрены ли проектом оборудования иллюминатора, оборудованные наружной крышкой, предохраняющей стекло иллюминатора от механических повреждений, для визуального или телевизионного наблюдения за обстановкой внутри барокамеры и для освещения внутреннего пространства	<a href="#">пункт 105</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
103	Предусмотрены ли проектом оборудования системы подачи воздуха и газоснабжения для формирования газовой среды в барокамере	подпункт а) <a href="#">пункта 106</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
104	Предусмотрены ли проектом оборудования системы подачи воздуха и газоснабжения для обеспечения работы стационарной дыхательной системы	подпункт б) <a href="#">пункта 106</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
105	Предусмотрены ли проектом оборудования системы подачи воздуха и газоснабжения для поддержания и изменения давления в барокамере	подпункт в) <a href="#">пункта 106</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
106	Предусмотрены ли проектом оборудования системы подачи воздуха и газоснабжения для поддержания и изменения состава газовой среды в барокамере по кислороду и индифферентным газам	подпункт г) пункта 106 приложения 2 <sup>2</sup>						
107	Предусмотрены ли проектом оборудования системы подачи воздуха и газоснабжения для шлюзования	подпункт д) <a href="#">пункта 106</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
108	Обеспечивают ли средства газового контроля барокамеры точность замеров содержания кислорода, гелия и диоксида углерода, а также возможных вредных веществ	<a href="#">пункт 108</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
109	Обеспечивают ли система и средства противопожарной защиты обнаружение начала пожара в барокамере или предпосылок возгорания (дым, бесконтрольное повышение температуры), подачу аварийного сигнала, а также тушение обнаруженного пожара всеми имеющимися в барокамере средствами	<a href="#">пункт 109</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
110	Обеспечивают ли средства автоматического управления безопасные условия пребывания людей внутри барокамеры	<a href="#">пункт 110</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
111	Оснащен ли каждый отсек и шлюз барокамеры манометром, который должен устанавливаться снаружи на штуцере, приваренном к корпусу барокамеры, или на щите управления системами барокамеры	<a href="#">пункт 111</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
112	Имеют ли силовые сети барокамеры резервные источники электроэнергии, обеспечивающие бесперебойную работу элементов систем подачи воздуха и газоснабжения, систем и средств противопожарной защиты	<a href="#">пункт 112</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
113	Вся коммутационно-защитная и пускорегулирующая аппаратура силового электрооборудования установлена вне барокамер	<a href="#">пункт 113</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
114	Имеют ли силовые кабели в барокамере негорючую изоляцию	<a href="#">пункт 113</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
115	Предусмотрены ли проектом барокамеры наличие системы защиты от статического электричества, возможность заземления внутренних съемных металлических изделий, оборудования и корпуса барокамеры	<a href="#">пункт 113</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
116	Определена ли проектом оборудования необходимость установки освещения	<a href="#">пункт 114</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
117	Являются ли герметичными и рассчитанными на рабочее давление среды светильники, устанавливаемые внутри барокамеры	<a href="#">пункт 114</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
118	Предусмотрена ли проектом оборудования возможность применения средств связи с людьми, находящимися внутри барокамеры	<a href="#">пункт 115</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
119	Изготовлены ли трубопроводы, паровые и водяные обогреватели, устанавливаемые внутри барокамеры, а также трубопроводы подачи сжатого воздуха и газовых смесей, устанавливаемые снаружи барокамеры, из бесшовных медных труб или труб из нержавеющей стали	<a href="#">пункт 116</a> приложения 2 <sup>2</sup>						
120	Применены ли для внутреннего оборудования барокамеры негорючие (огнезащитные) материалы, которые гарантируют защиту от выделения вредных веществ в газовой среде барокамеры	<a href="#">пункт 117</a> приложения 2 <sup>2</sup>						

---

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ТС 032/2013](#).

---

(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

---

(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

#### Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 9  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114 (далее - ТР ЕАЭС 038/2016))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
проверяемого субъекта

-----

---

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

---

---

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

---

### Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Аттракционы со степенями потенциального биомеханического риска RB-1 и RB-2:

механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды);

механизированные вращательного движения;

механизированные сложного движения, за исключением механизированных кресел кинотеатров, симуляторов;

водные немеханизированные (водные спуски прямые и с виражами).

Количественный показатель используемой (применяемой) субъектом проверки продукции \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:



1. [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2. [ТР ЕАЭС 038/2016](#).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
Заполняется всеми проверяемыми субъектами							
1	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукцией, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 2</a> статьи 53 <sup>1</sup>					
2	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 6</a> приложения № 9 <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 132</a> <sup>2</sup>					
Заполняется изготовителем аттракциона, уполномоченным им лицом							
3	При изготовлении аттракционов должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектно-конструкторской документации	<a href="#">пункт 58</a> <sup>2</sup>					
4	Для изготовления компонентов и деталей аттракционов должны быть применены только те конструкционные материалы, которые предусмотрены проектно-конструкторской документацией. Замена конструкционных материалов без согласования с проектировщиком не допускается	<a href="#">пункт 59</a> <sup>2</sup>					

5	Крепежные изделия должны соответствовать требованиям надежности, установленным проектировщиком	<a href="#">пункт 61</a> <sup>2</sup>					
6	Материалы, детали, устройства и узлы, от которых зависит безопасность аттракциона, должны соответствовать техническим требованиям, расчетным характеристикам и требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> и других вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется	<a href="#">пункт 62</a> <sup>2</sup>					
7	Критичные компоненты имеют четкую и разборчивую маркировку изготовителя или подрядчика, которая располагается в доступном для осмотра месте	<a href="#">пункт 63</a> <sup>2</sup>					
8	Все поставляемые материалы и комплектующие для критичных компонентов прошли входной контроль (верификацию) с оформлением необходимых документов	<a href="#">пункт 64</a> <sup>2</sup>					
9	В процессе изготовления осуществляется контроль материалов (включая расходные) и компонентов (элементов), произведенных как самим изготовителем, так и его поставщиками	<a href="#">пункт 65</a> <sup>2</sup>					
10	Для критичных компонентов проведены испытания в процессе их изготовления (при наличии соответствующих требований в проектно-конструкторской документации)	<a href="#">пункт 66</a> <sup>2</sup>					
11	Для деталей или узлов, которые являются важными для обеспечения безопасности, проведены испытания (при наличии соответствующих требований в проектно-конструкторской документации или в технических требованиях)	<a href="#">пункт 67</a> <sup>2</sup>					

12	Неразрушающий контроль применен в отношении критичных компонентов и соединений элементов, предусмотренных перечнем критичных компонентов, сформированным при проектировании аттракциона и переданным изготовителю вместе с проектно-конструкторской документацией	<a href="#">пункт 68<sup>2</sup></a>					
13	Основные характеристики безопасности и показателей качества для каждого материала и каждого компонента соответствуют тем требованиям, которые указаны в проектно-конструкторской документации, предусмотрены соответствующие процедуры изготовления	<a href="#">пункт 69<sup>2</sup></a>					
14	Цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, используемые в конструкции аттракциона, имеют свидетельство, содержащее следующую информацию: наименование изготовителя и его место нахождения (адрес); марка цепи, стального каната, текстильного каната или ленты, включающая номинальный размер, конструкцию и данные о материале; использовавшийся метод проведения испытаний; минимальная разрывная (или разрушающая) нагрузка	<a href="#">пункт 70<sup>2</sup></a>					
15	Каждая часть цепи, каната или ленты, не являющаяся сборочной единицей, имеет нанесенную на нее маркировку, а в случаях, когда это не представляется возможным, – табличку или несъемное кольцо с указанием наименования изготовителя и его место нахождения (адрес)	<a href="#">пункт 72<sup>2</sup></a>					
16	Металлические части аттракциона защищены от коррозии	<a href="#">пункт 73<sup>2</sup></a>					
17	Деревянные части аттракциона защищены от гниения	<a href="#">пункт 73<sup>2</sup></a>					

18	Части аттракциона, выполненные из стеклопластика или полимерных материалов, защищены от старения	<a href="#">пункт 73<sup>2</sup></a>					
19	Полые секции аттракциона из конструкционной стали выполнены с предотвращением внутренней коррозии	<a href="#">пункт 73<sup>2</sup></a>					
20	Сварные соединения критичных компонентов металлоконструкций аттракциона, в том числе воспринимающие переменные нагрузки, обеспечивают его безопасность	<a href="#">пункт 74<sup>2</sup></a>					
21	Модификация аттракциона проведена с предварительным одобрением проектировщика	<a href="#">пункт 91<sup>2</sup></a>					
22	На аттракционе установлена информационная табличка изготовителя, содержащая следующие сведения: наименование и место нахождения (адрес) изготовителя и (или) продавца (поставщика); наименование и (или) обозначение аттракциона (тип (номер) модели); заводской номер изделия; месяц и год изготовления	<a href="#">пункт 75<sup>2</sup></a>					
23	Сведения на информационной табличке изготовителя нанесены способом, обеспечивающим четкое и хорошо различимое изображение в течение всего срока службы аттракциона	<a href="#">пункт 76<sup>2</sup></a>					
24	Информационная табличка изготовителя выполнена на русском и/или белорусском языках	<a href="#">пункт 76<sup>2</sup></a>					
25	Сведения о декларации о соответствии или сертификате соответствия, включая срок их действия, указаны в формуляре аттракциона или паспорте аттракциона	<a href="#">пункт 100<sup>2</sup></a>					
26	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает обоснование безопасности	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					

27	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает эксплуатационные документы	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
28	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает сертификат на систему менеджмента качества изготовителя (при наличии)	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
29	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает протоколы испытаний аттракциона, проведенных изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, продавцом, испытательными лабораториями (центрами)	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
30	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия материалов и комплектующих изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии) или протоколы их испытаний (при наличии)	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
31	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия составных частей, компонентов (элементов) аттракциона другим вступившим в силу техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
32	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия аттракциона, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии)	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					

33	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности ТР ЕАЭС 038/2016, включает перечень стандартов, указанных в <a href="#">пункте 94</a> ТР ЕАЭС 038/2016, требованиям которых соответствует аттракцион (при их применении изготовителем)	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					
34	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 106</a> <sup>2</sup> ; <a href="#">пункт 121</a> <sup>2</sup>					
35	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 114</a> <sup>2</sup>					
36	Изготовитель осуществляет производственный контроль с целью обеспечения соответствия аттракциона требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a>	<a href="#">пункт 103</a> <sup>2</sup>					
37	Наличие заключения (сертификата соответствия) и (или) протокола испытательной лаборатории (центра) с результатами исследования типа аттракциона и оценкой соответствия типа аттракциона требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a>	<a href="#">пункт 102</a> <sup>2</sup>					
38	Испытания образца (образцов) аттракциона из партии или единичного изделия проведены испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации в соответствии с программой испытаний, определенной органом по сертификации, которому выдается протокол испытаний	<a href="#">пункт 118</a> <sup>2</sup>					

39	Результаты анализа состояния производства, проводимого органом по сертификации у изготовителя (если предусмотрено схемой сертификации), оформлены актом	<a href="#">пункт 119<sup>2</sup></a>					
40	Изготовитель принял и зарегистрировал декларацию о соответствии	<a href="#">пункт 103<sup>2</sup></a>					
41	В декларации о соответствии / сертификате соответствия указана степень потенциальных биомеханических рисков, к которой относятся декларируемые аттракционы	<a href="#">пункт 106<sup>2</sup></a> ; <a href="#">пункт 121<sup>2</sup></a>					
42	Декларация о соответствии / сертификат соответствия зарегистрированы в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	<a href="#">пункт 107<sup>2</sup></a> ; <a href="#">пункт 122<sup>2</sup></a>					
43	Срок действия декларации о соответствии соответствует назначенному сроку службы или назначенному ресурсу аттракциона	<a href="#">пункт 107<sup>2</sup></a>					
44	Комплект документов, указанных в <a href="#">пункте 101</a> ТР ЕАЭС 038/2016, протоколы испытаний в испытательной лаборатории (центре), сертификат соответствия хранятся у заявителя не менее 10 лет со дня прекращения действия сертификата соответствия (для аттракционов, выпускаемых серийно) / со дня реализации последнего изделия из партии (на партию) аттракционов (единичное изделие)	<a href="#">пункт 127<sup>2</sup></a>					
45	Декларация о соответствии и комплект документов, указанных в <a href="#">пункте 101</a> ТР ЕАЭС 038/2016, хранятся в течение десяти лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии	<a href="#">пункт 108<sup>2</sup></a>					
46	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза нанесен способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы аттракциона	<a href="#">пункт 134<sup>2</sup></a>					

47	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза нанесен на эксплуатационные документы на аттракцион	<a href="#">пункт 135<sup>2</sup></a>					
Заполняется субъектом, осуществляющим реализацию (продажу) продукции, импортером (поставщиком) продукции							
48	Сведения о декларации о соответствии или сертификате соответствия, включая срок их действия, указаны в формуляре аттракциона или паспорте аттракциона	<a href="#">пункт 100<sup>2</sup></a>					
49	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	<a href="#">пункт 7</a> приложения № 9 <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 106<sup>2</sup></a> ; <a href="#">пункт 121<sup>2</sup></a>					
50	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	<a href="#">пункт 5</a> приложения № 9 <sup>1</sup> ; <a href="#">пункт 114<sup>2</sup></a>					
51	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает обоснование безопасности	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
52	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает эксплуатационные документы	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					
53	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает сертификат на систему менеджмента качества изготовителя (при наличии)	<a href="#">пункт 101<sup>2</sup></a>					



54	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает протоколы испытаний аттракциона, проведенных изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, продавцом, испытательными лабораториями (центрами)	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					
55	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия материалов и комплектующих изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии) или протоколы их испытаний (при наличии)	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					
56	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия составных частей, компонентов (элементов) аттракциона другим вступившим в силу техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					
57	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает документы о подтверждении соответствия аттракциона, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии)	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					
58	Комплект документов, подтверждающих соответствие аттракциона требованиям безопасности <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a> , включает перечень стандартов, указанных в <a href="#">пункте 94</a> ТР ЕАЭС 038/2016, требованиям которых соответствует аттракцион (при их применении изготовителем)	<a href="#">пункт 101</a> <sup>2</sup>					

59	Наличие заключения (сертификата соответствия) и (или) протокола испытательной лаборатории (центра) с результатами исследования типа аттракциона и оценкой соответствия типа аттракциона требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 038/2016</a>	<a href="#">пункт 102<sup>2</sup></a>					
60	Испытания образца (образцов) аттракциона из партии или единичного изделия проведены испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации в соответствии с программой испытаний, определенной органом по сертификации, которому выдается протокол испытаний	<a href="#">пункт 118<sup>2</sup></a>					
61	Результаты анализа состояния производства, проводимого органом по сертификации у изготовителя (если предусмотрено схемой сертификации), оформлены актом	<a href="#">пункт 119<sup>2</sup></a>					
62	В декларации о соответствии / сертификате соответствия указана степень потенциальных биомеханических рисков, к которой относятся декларируемые аттракционы	<a href="#">пункт 106<sup>2</sup></a> ; <a href="#">пункт 121<sup>2</sup></a>					
63	Декларация о соответствии / сертификат соответствия зарегистрированы в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	<a href="#">пункт 107<sup>2</sup></a> ; <a href="#">пункт 122<sup>2</sup></a>					
64	Срок действия декларации о соответствии соответствует назначенному сроку службы или назначенному ресурсу аттракциона	<a href="#">пункт 107<sup>2</sup></a>					

65	Комплект документов, указанных в <a href="#">пункте 101</a> ТР ЕАЭС 038/2016, протоколы испытаний в испытательной лаборатории (центре), сертификат соответствия хранятся у заявителя не менее 10 лет со дня прекращения действия сертификата соответствия (для аттракционов, выпускаемых серийно) / со дня реализации последнего изделия из партии (на партию) аттракционов (единичное изделие)	<a href="#">пункт 127</a> <sup>2</sup>					
66	Декларация о соответствии и комплект документов, указанных в <a href="#">пункте 101</a> ТР ЕАЭС 038/2016, хранятся в течение десяти лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии	<a href="#">пункт 108</a> <sup>2</sup>					
67	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза нанесен способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы аттракциона	<a href="#">пункт 134</a> <sup>2</sup>					
68	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза нанесен на эксплуатационные документы на аттракцион	<a href="#">пункт 135</a> <sup>2</sup>					
Заполняется эксплуатантом аттракциона (субъектом, осуществляющим эксплуатацию (использование по назначению) аттракциона)							
69	При эксплуатации аттракциона выполняются требования эксплуатационных документов	<a href="#">пункт 79</a> <sup>2</sup>					
70	Монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществлен в соответствии с инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу (сборке, установке), наладке и регулировке аттракциона	<a href="#">пункт 77</a> <sup>2</sup>					
71	Аттракцион размещается на участке, подходящем для этой цели, согласно указаниям, содержащимся в эксплуатационных документах	<a href="#">пункт 77</a> <sup>2</sup>					

72	Грунт на площадке установки аттракциона регулярно проверяется в целях выявления случаев ухудшения его несущей способности, особенно при неблагоприятных погодных условиях	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
73	Площадка под аттракцион оборудована дренажом для исключения воздействия на аттракцион грунтовых вод	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
74	Для предотвращения опасности от расположенных подземных коммуникаций или воздушных линий приняты соответствующие меры предосторожности	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
75	Приняты меры, предотвращающие вероятность опасного отрыва аттракциона от грунта под воздействием ветра	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
76	Организован безопасный доступ к аттракциону и безопасный выход из него в установленном(ых) месте(ах), отсутствуют узкие проходы, которые могут стать причиной опасного затора в чрезвычайной ситуации	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
77	Расстояния между аттракционами, между аттракционом и вспомогательным(и) устройством(ами) аттракциона достаточные, чтобы обеспечить доступ для транспортных средств аварийных служб, а также доступ к стационарным пожарным гидрантам (в том числе во время эвакуации посетителей)	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
78	Расстояние между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами достаточное, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
79	Аттракцион установлен с обеспечением соблюдения контуров безопасности как для пассажиров, так и для других посетителей	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
80	Фундамент, на котором установлен аттракцион, соответствует предъявляемым к нему требованиям	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					

81	Наладка и регулировка аттракциона проведены в соответствии с рекомендациями изготовителя	<a href="#">пункт 77<sup>2</sup></a>					
82	Ввод аттракциона в эксплуатацию осуществлен в установленном законодательством порядке	<a href="#">пункт 78<sup>2</sup></a>					
83	Перед входом на аттракцион размещены правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
84	Перед входом на аттракцион размещена информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
85	Информация об ограничениях пользования аттракционом составлена на русском и/или белорусском языках	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
86	Имеются средства для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
87	Перед входом на аттракцион размещена читаемая, защищенная от погодных воздействий и умышленных повреждений информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
88	Рядом с пультом аттракциона размещены таблички, содержащие сведения об основных технических характеристиках аттракциона	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
89	Эксплуатант аттракциона обеспечил наличие медицинской аптечки	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					

90	Наличие и размещение эвакуационных знаков, плана и мероприятий по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
91	Наличие средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
92	На рабочем месте обслуживающего персонала размещены правила по обслуживанию аттракциона	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
93	Наличие и размещение схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
94	На рабочем месте обслуживающего персонала размещены таблички с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров аттракциона	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
95	Ежедневные проверки аттракциона проводятся с записями в журнале о ежедневных допусках аттракциона к эксплуатации	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
96	Исключен свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
97	Приняты меры по исключению недопустимого использования аттракциона	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
98	Организованы безопасные рабочие места персонала	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					
99	Установлены приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами)	<a href="#">пункт 79<sup>2</sup></a>					

100	Ежедневные проверки аттракциона проводятся в соответствии с эксплуатационными документами	<a href="#">пункт 80<sup>2</sup></a>					
101	Проводятся ежегодные проверки аттракциона, а также другие виды проверок, предусмотренные эксплуатационными документами	<a href="#">пункт 80<sup>2</sup></a>					
102	После длительного приостановления эксплуатации аттракциона, простоя по техническим причинам проводится полная проверка аттракциона	<a href="#">пункт 81<sup>2</sup></a>					
103	В случае проведения частичной или полной разборки аттракциона проводится полная проверка аттракциона	<a href="#">пункт 81<sup>2</sup></a>					
104	Техническое обслуживание и ремонт аттракциона проводятся в соответствии с эксплуатационными документами	<a href="#">пункт 82<sup>2</sup></a>					
105	Эксплуатация аттракциона приостановлена эксплуатантом, если назначенный срок службы основной несущей конструкции и незаменяемых частей аттракциона истек	<a href="#">пункт 83<sup>2</sup></a>					
106	Проведена оценка остаточного ресурса по истечении назначенного срока службы аттракциона	<a href="#">пункт 84<sup>2</sup></a>					
107	Оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в установленном законодательством порядке	<a href="#">пункт 85<sup>2</sup></a>					
108	Сведения о проведенном обследовании и об оценке остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, указаны в формуляре аттракциона	<a href="#">пункт 88<sup>2</sup></a>					
109	Модификация аттракциона проведена с предварительным одобрением проектировщика	<a href="#">пункт 91<sup>2</sup></a>					

110	Перевозка и хранение аттракциона осуществляются с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационными документами	<a href="#">пункт 92<sup>2</sup></a>					
111	Утилизация аттракциона осуществлена в соответствии с требованиями эксплуатационных документов	<a href="#">пункт 93<sup>2</sup></a>					
112	Регистрация (постановка на учет) аттракциона перед вводом в эксплуатацию осуществлена в установленном законодательством порядке	<a href="#">пункт 129<sup>2</sup></a>					
113	Оценка соответствия аттракциона в форме оценки технического состояния (техническое освидетельствование) проводится в установленном законодательством порядке	<a href="#">пункт 130<sup>2</sup></a>					
114	Оценка соответствия аттракциона в форме оценки технического состояния (техническое освидетельствование) проводится организацией, аккредитованной (уполномоченной) в установленном законодательством порядке	<a href="#">пункт 130<sup>2</sup></a>					
115	При вторичном вводе аттракциона в эксплуатацию, в том числе после модификации (капитального ремонта), приостановления эксплуатации по причине аварии, приостановления эксплуатации по причине истечения назначенного срока службы аттракциона, проведена его контрольная проверка	<a href="#">пункт 131<sup>2</sup></a>					

<sup>1</sup> [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

<sup>2</sup> [ТР ЕАЭС 038/2016](#).

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_ 20\_\_ г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего  
представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение 10  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических

регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ([технический регламент](#) Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40 (далее – ТР ЕАЭС 043/2017)

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе  выборочной  внеплановой

проверки

для использования при планировании

проверок

---

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

---

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

### 1. Сведения о проверяемом субъекте

№ п/п	Структурные элементы сведений	Примечание
1.1	Учетный номер плательщика	
1.2	Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта	
1.3	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный телефон руководителя проверяемого субъекта, адрес электронной почты	
1.4	Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)	
1.5	Место осуществления деятельности	
Характеристики проверяемого субъекта		

1.6	Осуществляемые виды деятельности в отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее - СОПБиП), на которые распространяются требования <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a>	Производство	Розничная торговля	Оптовая торговля	
		да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>	
1.7	Сведения о проведенных предыдущих проверках по вопросу соблюдения требований <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a> при выпуске продукции в обращение	проводились <input type="checkbox"/> _____ (указать контролирующий _____ (надзорный) орган), номер _____ и дату документа, составленного _____ по результатам проверки)		не проводились <input type="checkbox"/>	
1.8	Наличие претензий, жалоб, рекламаций со стороны потребителей за проверяемый период	да <input type="checkbox"/> (указать количество)		нет <input type="checkbox"/>	
1.9	Номенклатура изготавливаемых СОПБиП (наименование, тип (вид), марка, модель), на которые распространяются требования <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a>	Наличие документов об оценке соответствия требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a> по указанным СОПБиП		Документ об оценке соответствия (номер и дата)	
	1.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>			
	2.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>			
	3.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>			
	...				
1.10	Страны ЕАЭС, на территории которых осуществляется (осуществлялся) выпуск в обращение изготавливаемых СОПБиП (перечислить)				
1.11	Номенклатура выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП (наименование, тип (вид), марка, модель, производитель, страна происхождения), на которые распространяются требования <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a>	Наличие документов об оценке соответствия требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a> по указанным СОПБиП	Документ об оценке соответствия (номер и дата)	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП (ТН, договор поставки и пр.)	
	1.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	
	2.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	
	3.	да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	
	...				
	Если субъект хозяйствования является импортером - указать, из каких стран				
1.12	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность служащего, контактный телефон лица, ответственного за внесение сведений в контрольный список вопросов				

2. Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [ТР ЕАЭС 043/2017](#).

3. Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
3.1	Выпускаемые в обращение (реализуемые) СОПБиП соответствуют требованиям <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a> и других вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется, а также прошли оценку соответствия согласно <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a>	<a href="#">пункты 12, 93<sup>1</sup></a>				
3.2	Выполнены ли требования к маркировке выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП (технической документации и упаковки) единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза	<a href="#">пункты 13, 118, 119, 120<sup>1</sup></a>				
3.3	Выполнены ли требования к маркировке в части наличия необходимой информации на выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП (технической документации и упаковке)	<a href="#">пункты 88, 89, 90<sup>1</sup></a>				
3.4	Соответствует ли форма и схема подтверждения соответствия выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП требованиям, установленным <a href="#">ТР ЕАЭС 043/2017</a>	<a href="#">пункты 93, 97, 110<sup>1</sup></a>				
3.5	Сертификация выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП проведена аккредитованным органом по сертификации, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза	<a href="#">пункт 95<sup>1</sup></a>				

3.6	Испытания выпускаемых в обращение (реализуемых) СОПБиП в целях подтверждения соответствия проведены аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), включенными в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза	<a href="#">пункты 96, 108</a> <sup>1</sup>				
3.7	В наличии ли комплект документов, предусмотренных подпунктом «а» <a href="#">пункта 98</a> ТР ЕАЭС 043/2017	подпункт «г» <a href="#">пункта 98</a> , <a href="#">пункт 102</a> <sup>1</sup>				
3.8	В наличии ли комплект документов, предусмотренных подпунктом «а» <a href="#">пункта 112</a> ТР ЕАЭС 043/2017	<a href="#">пункт 116</a> <sup>1</sup>				

<sup>1</sup>[ТР ЕАЭС 043/2017](#).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

позиция «Да» (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме);

позиция «Нет» (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме);

позиция «Не требуется» (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция «Примечание» (для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений);

в случае неосуществления в проверяемом периоде субъектом хозяйствования деятельности, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего приложения,

дальнейшее заполнение контрольного списка вопросов (чек-листа) не требуется. При этом в столбце «Примечание» делается запись «Перечисленная деятельность в проверяемом периоде не осуществлялась»;

подпункты 1.10, 1.11 пункта 1 настоящего приложения заполняются исключительно изготовителем СОПБиП, на которые распространяются требования [ТР ЕАЭС 043/2017](#);

подпункт 1.12 пункта 1 настоящего приложения заполняется исключительно продавцом (поставщиком, импортером) СОПБиП, на которые распространяются требования [ТР ЕАЭС 043/2017](#);

в подпунктах 1.10, 1.12 пункта 1 настоящего приложения перечисляется полный перечень изготавливаемых (выпускаемых в обращение, реализуемых) СОПБиП, на которые распространяются требования [ТР ЕАЭС 043/2017](#);

подпункты 3.4–3.8 пункта 3 настоящего приложения заполняются исключительно держателями документов об оценке соответствия (заявители на сертификацию и декларирование соответствия требованиям [ТР ЕАЭС 043/2017](#)).

Приложение 11  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46  
(в редакции постановления  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
20.06.2022 № 40)

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Органы государственного пожарного надзора

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_ в сфере  
государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением законодательства при  
осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки  выборочной  внеплановой

для использования при планировании проверок

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

#### Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта  
-----

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)  
-----

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности \_\_\_\_\_





Таблица 3

Наименование показателя	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности									
	А	Б	В	Г	Д	Ан	Бн	Вн	Гн	Дн
Количество зданий										
Площадь зданий, кв. м										
Количество помещений										
Площадь помещений, кв. м										
Количество наружных установок										
Объем обращающихся веществ и материалов в наружных установках, куб. м										

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. [Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».](#)
2. [Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности».](#)
3. [Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».](#)
4. Технический кодекс установившейся практики 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», утвержденный [постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июня 2011 г. № 34.](#)

Таблица 4

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Общие требования</b>						
1	Руководителем субъекта хозяйствования обеспечены:					
1.1	соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности	<a href="#">подпункт 3.1 пункта 3<sup>1</sup></a>				
1.2	работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянная готовность к применению этих средств	<a href="#">подпункт 3.1 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2	Руководителем субъекта хозяйствования организованы:					
2.1	разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте в соответствии с <a href="#">общими требованиями</a> пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2.2	подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> , проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a>	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2.3	проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2.4	информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2.5	наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление (для субъектов хозяйствования, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и микроорганизациям)	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
2.6	уборка территории от сухой растительности и горючих отходов	<a href="#">подпункт 3.2 пункта 3<sup>1</sup></a>				
3	Руководителем субъекта хозяйствования в случае проведения массового мероприятия организован до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, и обеспечено их дежурство	<a href="#">подпункт 3.3 пункта 3<sup>1</sup></a>				

4	Лицами, назначенными руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), обеспечены:				
4.1	пожарная безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах	<a href="#">подпункт 4.1 пункта 4<sup>1</sup></a>			
4.2	содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий	<a href="#">подпункт 4.1 пункта 4<sup>1</sup></a>			
4.3	подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> , проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a>	<a href="#">подпункт 4.1 пункта 4<sup>1</sup></a>			
5	Лица, назначенные руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), информируют руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимают меры по их устранению	<a href="#">подпункт 4.2 пункта 4<sup>1</sup></a>			
6	В случае возникновения пожара руководителем (должностным лицом) субъекта хозяйствования на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организована разработка и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем	<a href="#">подпункт 5.4 пункта 5<sup>1</sup></a>			
7	Каждый работник субъекта хозяйствования:				
7.1	знает требования пожарной безопасности, соблюдает противопожарный режим субъекта хозяйствования	<a href="#">пункт 6<sup>1</sup></a>			
7.2	не совершает действий, которые могут привести к возникновению пожара	<a href="#">пункт 6<sup>1</sup></a>			
7.3	умеет применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения	<a href="#">пункт 6<sup>1</sup></a>			

8	Субъектом хозяйствования разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> и другими обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования	<a href="#">пункты 7, 8<sup>1</sup></a>				
9	Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них	<a href="#">пункт 9<sup>1</sup></a>				
10	Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования определены категории по взрывопожарной опасности	<a href="#">пункт 10<sup>1</sup></a>				
11	Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения»	<a href="#">пункт 11<sup>1</sup></a>				
12	Режим курения в залах объектов общественного питания осуществляется в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности	<a href="#">пункт 12<sup>1</sup></a>				
13	Руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом) обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности	<a href="#">пункт 13<sup>1</sup></a>				
14	При наличии на объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполнены на русском и английском языках	<a href="#">пункт 13<sup>1</sup></a>				
15	Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водосточникам содержатся в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники	<a href="#">пункт 14<sup>1</sup></a>				
16	При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они имеют возможность ручного открывания	<a href="#">пункт 15<sup>1</sup></a>				

17	В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допущено складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений	<a href="#">пункт 16<sup>1</sup></a>				
18	На территориях торговых объектов, объектов общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, курортных и парковых зон, зон отдыха и туризма при разведении костров, размещении специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) соблюдаются следующие условия:					
18.1	осуществляется контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления)	<a href="#">пункт 17<sup>1</sup></a>				
18.2	очаги горения размещены на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов)	<a href="#">пункт 17<sup>1</sup></a>				
18.3	вблизи очагов горения размещены средства тушения	<a href="#">пункт 17<sup>1</sup></a>				
18.4	обеспечен непрерывный контроль за процессом горения	<a href="#">пункт 17<sup>1</sup></a>				
19	По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов тушатся до полного прекращения тления	<a href="#">пункт 17<sup>1</sup></a>				
20	Проведение культурных мероприятий и производство фильмов на открытых площадках с применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков осуществляется в соответствии с утверждаемым руководителем субъекта хозяйствования планом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий	<a href="#">пункт 18<sup>1</sup></a>				
21	На чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений не допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения	<a href="#">пункт 20<sup>1</sup></a>				
22	В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение пиротехнических изделий, открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня)	<a href="#">пункт 21<sup>1</sup></a>				

23	Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, систематически очищаются. Периодичность очистки определена инструкциями по пожарной безопасности либо иными документами, принятыми субъектом хозяйствования, с учетом особенностей технологических процессов, графика проведения технического обслуживания и ремонта	<a href="#">пункт 22<sup>1</sup></a>				
24	Хранение бензина, дизельного топлива в помещениях гаражей-стоянок осуществляется только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами	<a href="#">пункт 23<sup>1</sup></a>				
25	На территории гаражных кооперативов, в гаражах-стоянках, а также на автомобильных стоянках под навесами не допускается:					
25.1	пользование открытым огнем, оставление транспортных средств при наличии течи из топливной системы	<a href="#">пункт 24<sup>1</sup></a>				
25.2	заправка и слив топлива в помещениях	<a href="#">пункт 24<sup>1</sup></a>				
26	Декорации, бутафории, сценическое и выставочное оформление, драпировки и шторы изготавливаются из трудновоспламеняемых материалов либо обрабатываются с использованием огнезащиты для придания им трудновоспламеняемости	<a href="#">пункт 25<sup>1</sup></a>				
27	В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не ухудшаются, поврежденные участки огнезащитных покрытий своевременно восстанавливаются	<a href="#">пункт 26<sup>1</sup></a>				
28	К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме тепломки печей) с соблюдением требований <a href="#">постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a>	<a href="#">пункт 27<sup>1</sup></a>				
29	При эксплуатации вентиляционных систем не допускается подключение к ним газовых отопительных приборов, отключение или снятие огнезадерживающих устройств, закрытие вытяжных каналов, отверстий и решеток, входящих в противодымную защиту	<a href="#">пункт 28<sup>1</sup></a>				
30	Технологические процессы проводятся в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектом хозяйствования	<a href="#">пункт 29<sup>1</sup></a>				
31	Не допускается:					

31.1	выполнение производственных операций (технологических процессов) на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей	<a href="#">пункт 30<sup>1</sup></a>				
31.2	оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора	<a href="#">пункт 30<sup>1</sup></a>				
31.3	складирование в производственных помещениях горючих веществ, горючих материалов и готовой продукции, которая может воспламениться	<a href="#">пункт 30<sup>1</sup></a>				
31.4	вскрытие тары, фасовка продукции, приготовление рабочей смеси взрыво- и пожароопасных веществ и материалов в местах их хранения	<a href="#">пункт 30<sup>1</sup></a>				
31.5	выдача (прием) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов на территории субъекта хозяйствования во время грозы и при опасности появления атмосферных разрядов	<a href="#">пункт 30<sup>1</sup></a>				
32	Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, установленным <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> и технологическими инструкциями	<a href="#">пункт 31<sup>1</sup></a>				
33	Применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами не допускается	<a href="#">пункт 31<sup>1</sup></a>				
34	Химические реактивы, способные самовозгораться при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и прочие), хранятся в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий	<a href="#">пункт 31<sup>1</sup></a>				
35	При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами предусмотрены мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества	<a href="#">пункт 32<sup>1</sup></a>				

36	При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов обеспечено прекращение всех технологических операций и принятие мер по ликвидации пожароопасной ситуации, немедленная уборка пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств, удаление их из помещений и с территории	<a href="#">пункт 33<sup>1</sup></a>				
37	Огневые работы проводятся в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности, в том числе:					
37.1	огневые работы на временных местах проводятся только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Руководителем организации, индивидуальным предпринимателем определен перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска	<a href="#">пункт 34<sup>1</sup></a>				
37.2	форма и порядок оформления наряда-допуска соответствуют установленным <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a>	<a href="#">пункт 34<sup>1</sup></a>				
37.3	при проведении огневых работ на объекте сторонней организацией в наряде-допуске содержится информация о специалисте данной организации, ответственном за проведение огневых работ	<a href="#">пункт 34<sup>1</sup></a>				
37.4	руководителем подразделения организации, индивидуальным предпринимателем, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, проводится проверка наличия и действия талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ	<a href="#">пункт 34<sup>1</sup></a>				
37.5	к проведению огневых работ, в том числе работ с применением метилацетиленалленовой фракции, допущены лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку	<a href="#">пункт 34<sup>1</sup></a>				
38	Не допускается проведение огневых работ:					
38.1	при неисправном оборудовании для проведения работ	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
38.2	на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
38.3	на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
38.4	на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				



38.5	на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
38.6	одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
38.7	при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
39	На объектах дошкольного и общего среднего образования не допускается проведение огневых работ в помещении при наличии в указанных помещениях детей, а также при проведении массовых мероприятий	<a href="#">пункт 35<sup>1</sup></a>				
40	Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке не допускается:					
40.1	проведение окрасочных работ	<a href="#">пункт 36<sup>1</sup></a>				
40.2	выполнение операций по сливу (наливу) горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании	<a href="#">пункт 36<sup>1</sup></a>				
40.3	проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы	<a href="#">пункт 36<sup>1</sup></a>				
41	В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещено и не допускается:					
41.1	курение	<a href="#">пункт 37<sup>1</sup></a>				
41.2	пользование открытым огнем	<a href="#">пункт 37<sup>1</sup></a>				
41.3	применение инструмента, образующего искры	<a href="#">пункт 37<sup>1</sup></a>				
42	Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровли только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя	<a href="#">пункт 37<sup>1</sup></a>				
43	Варка и растопление битума и смол производятся в специальных котлах, устанавливаемых на специально отведенных участках	<a href="#">пункт 38<sup>1</sup></a>				
44	Запрещена и не допускается установка котлов на покрытиях зданий (сооружений), а также оставление их без присмотра при разогревании битумных составов	<a href="#">пункт 38<sup>1</sup></a>				
45	После окончания работ топки котлов тушатся и заливаются водой	<a href="#">пункт 38<sup>1</sup></a>				
46	Проведение огневых работ на действующих взрыво- и взрывопожароопасных объектах допускается в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных местах, как правило, в дневное время суток бригадой исполнителей в составе не менее 2 человек	<a href="#">пункт 39<sup>1</sup></a>				

47	Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, очищаются от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр. На месте проведения огневых работ принимаются меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ	<a href="#">пункт 40<sup>1</sup></a>				
48	Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, перекрываются, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах закрываются негорючим материалом	<a href="#">пункт 40<sup>1</sup></a>				
49	Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, вид и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия	<a href="#">пункт 41<sup>1</sup></a>				
50	Перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории). В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до предельно допустимых значений огневые работы немедленно прекращаются	<a href="#">пункт 41<sup>1</sup></a>				
51	После окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование отключается, а шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и горючих газов	<a href="#">пункт 41<sup>1</sup></a>				
52	Обеспечивается немедленное прекращение огневых работ при обнаружении отступлений от общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, несоблюдении мер безопасности и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию лиц контролирующих служб организации, должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)	<a href="#">пункт 42<sup>1</sup></a>				
53	Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				

54	На объектах организации, на которых обращаются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы, не допускается проведение огневых работ ближе:					
54.1	100 метров - от железнодорожных сливоналивных эстакад (площадок налива (слива) в автоцистерны) при производстве операций слива (налива)	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
54.2	50 метров - от железнодорожных сливоналивных эстакад (площадок налива (слива) в автоцистерны) при отсутствии операций слива (налива)	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
54.3	40 метров - от наружных установок, зданий, сооружений, газокompрессорных, действующего оборудования, емкостных сооружений, газгольдеров, резервуарных и емкостных парков, отдельных резервуаров и емкостей, содержащих легко-воспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
54.4	20 метров - от канализационных колодцев и стоков, гидравлических затворов и сливных трапов канализации, приемков ливнеприемников, узлов, задвижек и возможных мест утечки горючего продукта	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
55	В случае расположения канализационных колодцев и стоков ближе указанного в пункте 54 настоящего приложения расстояния крышки колодцев засыпаются слоем песка (земли) толщиной не менее 0,1 метра	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
56	В исключительных случаях при невозможности соблюдения указанных в подпунктах 54.1-54.4 пункта 54 настоящего приложения расстояний проведение огневых работ допускается только при разработке и реализации комплекса дополнительных мер по исключению возможности возникновения пожара	<a href="#">пункт 43<sup>1</sup></a>				
57	Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки содержатся в исправном состоянии	<a href="#">пункт 44<sup>1</sup></a>				
58	Для каждого этажа здания, сооружения при одновременном нахождении на этаже более 10 человек разработаны планы эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации соответствуют форме, определенной постановлением <a href="#">Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> , и размещены на видных местах	<a href="#">пункт 45<sup>1</sup></a>				

59	В жилых помещениях гостиниц и других зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах вывешены схематический план индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара	<a href="#">пункт 46<sup>1</sup></a>				
60	Для размещения тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельно свободно передвигаться, используются кровати, позволяющие перевозить (эвакуировать) их при пожаре. При отсутствии таких кроватей для эвакуации людей при пожаре имеются носилки из расчета один носилки на каждые пять человек	<a href="#">пункт 47<sup>1</sup></a>				
61	Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	<a href="#">пункт 48<sup>1</sup></a>				
62	В случаях необходимости устройства запоров на дверях устроены электромагнитные замыкатели, срабатывающие вручную, дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). Устройства, автоматически закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери и шторы, работоспособны и исправны. Фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении, а также снятие их не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией)	<a href="#">пункт 49<sup>1</sup></a>				
63	В целях обеспечения безопасной эвакуации не допускается:					
63.1	загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации, эвакуационных выходов на кровлю, установка выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов, растений и другого имущества, уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и высоту	<a href="#">пункт 50<sup>1</sup></a>				
63.2	изменение направления открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений	<a href="#">пункт 50<sup>1</sup></a>				
63.3	устройство на путях эвакуации имитации дверей, установка турникетов (без дублирования проходов в них распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия) и другого имущества, препятствующих безопасной эвакуации	<a href="#">пункт 50<sup>1</sup></a>				

63.4	использование лифтов, подъемников, эскалаторов для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы выключаются и блокируются	<a href="#">пункт 50<sup>1</sup></a>				
63.5	размещение под маршами эвакуационных лестничных клеток горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов	<a href="#">пункт 50<sup>1</sup></a>				
64	При устройстве в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц, на площадках лестничных клеток, лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами отдельных рабочих мест соблюдаются минимальные эвакуационные ширина и высота, такие рабочие места неэлектрифицированы	<a href="#">пункт 51<sup>1</sup></a>				
65	Необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения определены в соответствии с нормами, установленными <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a> , в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок	<a href="#">пункт 53<sup>1</sup></a>				
66	Технологическое оборудование укомплектовано огнетушителями согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители содержатся и используются в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, исправны и работоспособны	<a href="#">пункт 54<sup>1</sup></a>				
67	В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с обще-станционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения размещены у входов в помещения	<a href="#">пункт 55<sup>1</sup></a>				
68	При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:					
68.1	отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижение напора в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом незамедлительно сообщается по телефону 101 или 112	<a href="#">пункт 56<sup>1</sup></a>				
68.2	проведение дополнительных подключений к сети противопожарного водоснабжения, связанных с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода	<a href="#">пункт 56<sup>1</sup></a>				
68.3	демонтаж пожарных гидрантов и кранов	<a href="#">пункт 56<sup>1</sup></a>				

69	Для систем наружного противопожарного водоснабжения приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года	<a href="#">пункт 57<sup>1</sup></a>				
70	Пожарные гидранты, водоемы имеют опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Такие знаки размещены на видных местах. Использованный запас воды для целей пожаротушения восстанавливается в сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами	<a href="#">пункт 57<sup>1</sup></a>				
71	Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в порядке, определенном <a href="#">постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82</a>	<a href="#">пункт 57<sup>1</sup></a>				
72	Приказом руководителя субъекта хозяйствования определены порядок организации подготовки по программе пожарно-технического минимума, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке, место, периодичность проведения подготовки и лица, ответственные за ее организацию (проведение)	<a href="#">пункт 59<sup>1</sup></a>				
73	Контроль качества технического обслуживания систем пожарной автоматики (далее - системы ПА) осуществляется инженерно-техническим работником, назначенным ответственным за обеспечение качества технического обслуживания систем ПА (далее - ответственное лицо субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются)	часть третья пункта 7.2, пункт 7.6 <sup>2</sup>				
74	Контроль качества технического обслуживания систем ПА осуществляется при сдаче субъектом хозяйствования, осуществляющим техническое обслуживание этих систем, выполненных работ	подпункт 7.6.1 пункта 7.6 <sup>2</sup>				
75	Ответственное лицо субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются после приемки и контроля выполненных работ субъектом хозяйствования, осуществляющим техническое обслуживание этих систем, знакомится с записью в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, делает свои замечания о проделанной работе или делает запись «Замечаний нет» и заверяет подписью	подпункт 7.6.2 пункта 7.6 <sup>2</sup>				
76	При обнаружении неисправности, отказа систем ПА в межрегламентный период делается вызов субъекта хозяйствования, осуществляющего техническое обслуживание этих систем, который отражается в журнале учета вызовов, в котором фиксируются дата и время вызова, данные принявшего вызов и принятые меры по восстановлению исправности и работоспособности систем ПА	подпункт 7.6.4 пункта 7.6 <sup>2</sup>				

77	Ответственным лицом субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, осуществляется контроль за устранением недостатков и причин, их вызвавших, отмеченных в акте по результатам планового контроля качества технического обслуживания систем ПА, и выполнением плана мероприятий по устранению замечаний	подпункт 7.8.7 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
78	Визуальный контроль за работоспособностью систем ПА осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих систем	подпункт 8.3.5 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
79	Персонал, эксплуатирующий системы ПА, обучен правилам пользования, а также персонал, в обязанности которого входит реагирование на сигналы, поступающие от этих систем, проинструктирован о порядке их действий при получении извещений о тревоге	подпункт 8.3.6 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
80	О случаях отказов и ложных срабатываний систем ПА информируется субъект хозяйствования, осуществляющий техническое обслуживание этих систем	подпункт 8.3.9 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
81	В случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию систем ПА, при невозможности нормального функционирования этих систем принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности обслуживаемого объекта	подпункт 8.3.10 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
82	Запас оросителей, насадок и пожарных извещателей обеспечен в количестве не менее 10 % от числа смонтированных	подпункт 8.3.11 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
83	О начале проведения ремонтно-строительных работ на обслуживаемом объекте информируется субъект хозяйствования, осуществляющий техническое обслуживание систем ПА, для предотвращения и минимизации последующих затрат по восстановлению этих систем	подпункт 8.3.12 пункта 8.3 <sup>2</sup>				
<b>II. Требования при осуществлении технического обслуживания систем ПА</b>						
84	Для проведения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и (или) систем оповещения и управления эвакуацией людей, линейной части установок автоматического пожаротушения, систем противодымной вентиляции в штате имеется инженерно-технический работник и не менее трех электромонтеров охранно-пожарной сигнализации	часть первая пункта 4.9 <sup>2</sup>				
85	Для технического обслуживания установок автоматического пожаротушения в штате имеются монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик	часть первая пункта 4.9 <sup>2</sup>				
86	Для технического обслуживания систем противодымной вентиляции в штате имеются слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, электрогазосварщик	часть первая пункта 4.9 <sup>2</sup>				

87	Для изучения новых технических средств противопожарной защиты, используемых при техническом обслуживании систем ПА, совершенствования навыков при техническом обслуживании технических средств противопожарной защиты организовано повышение квалификации занятых техническим обслуживанием систем ПА специалистов и работников в специализированных учебных заведениях не реже одного раза в 5 лет	часть вторая пункта 4.9 <sup>2</sup>				
88	Наименование профессий и должностей служащих, квалификационные разряды, характеристики выполняемых работ, знания и образование работников, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА, соответствуют Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих	часть третья пункта 4.9 <sup>2</sup>				
89	Для технического обслуживания и ремонта систем ПА создана и функционирует дежурная служба и аварийные бригады	пункт 4.10 <sup>2</sup>				
90	Для технического обслуживания и ремонта систем ПА имеется необходимый инструмент и оборудование, а сроки их эксплуатации и поверки соответствуют нормативным	пункт 4.10 <sup>2</sup>				
91	У субъекта хозяйствования функционирует система контроля за качеством осуществляемой деятельности	подпункт 4.11.1 пункта 4.11 <sup>2</sup>				
92	У субъекта хозяйствования функционирует система подготовки (переподготовки) специалистов	подпункт 4.11.2 пункта 4.11 <sup>2</sup>				
93	Работы по техническому обслуживанию систем ПА проводятся по утвержденному руководителем графику	часть первая пункта 6.1 <sup>2</sup>				
94	Каждый вид работ по техническому обслуживанию систем ПА зафиксирован в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту с указанием ее результатов, заверенных подписями представителей субъекта хозяйствования, у которого эти системы обслуживаются	пункт 6.2 <sup>2</sup>				
95	Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ведется в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится у субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются	часть первая пункта 6.3 <sup>2</sup>				
96	Записи в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту идентичны, оформляются одновременно и заверяются подписями представителя субъекта хозяйствования, осуществляющего техническое обслуживание систем ПА и ответственного лица субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются	часть четвертая пункта 6.3 <sup>2</sup>				
97	Записи в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ПА содержат описание выполненных работ	часть пятая пункта 6.3 <sup>2</sup>				



98	В журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ПА указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителей этих работ	часть пятая пункта 6.3 <sup>2</sup>				
99	В случае отказа систем ПА персонал прибывает на обслуживаемый объект в сроки, не превышающие: для г. Минска и областных центров - 3 часов, для остальных городов и населенных пунктов - 7 часов	пункт 6.4 <sup>2</sup>				
100	После устранения отказа систем ПА оформляется журнал учета неисправностей	пункт 6.5 <sup>2</sup>				
101	Вызовы субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, и принятые по ним меры фиксируются в журнале учета вызовов	пункт 6.6 <sup>2</sup>				
102	В случае отключения обслуживаемых систем ПА на длительный период (более одного месяца), в течение которого техническое обслуживание временно прекращается, оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию систем ПА	пункт 6.7 <sup>2</sup>				
103	После окончания ремонтных работ и включения обслуживаемых систем ПА оформляется акт приемки на техническое обслуживание систем ПА и возобновляется их техническое обслуживание	пункт 6.8 <sup>2</sup>				
104	После окончания работ по регламентному техническому обслуживанию систем ПА выполненные работы предъявляются ответственному лицу субъекта хозяйствования, у которого эти системы обслуживаются, либо лицу, его замещающему	часть первая пункта 6.9 <sup>2</sup>				
105	Контроль качества технического обслуживания систем ПА осуществляется назначенным инженерно-техническим работником (службой контроля качества технического обслуживания) (далее - ответственное лицо)	части первая и вторая пункта 7.2 <sup>2</sup>				
106	Плановый контроль качества технического обслуживания систем ПА проводится не реже одного раза в квартал	подпункт 7.4.2 пункта 7.4 <sup>2</sup>				
107	Плановый и внеплановый контроль качества технического обслуживания систем ПА осуществляется непосредственно на объекте, оборудованном этими системами и принятым на техническое обслуживание	пункт 7.5 <sup>2</sup>				
108	Входной контроль качества технических средств, материалов и комплектующих изделий систем ПА осуществляется ответственным лицом	подпункт 7.7.1 пункта 7.7 <sup>2</sup>				
109	Входной контроль качества технических средств, материалов и комплектующих изделий систем ПА осуществляется согласно соответствующей инструкции	часть первая подпункта 7.7.2 пункта 7.7 <sup>2</sup>				

110	При проведении входного контроля технических средств систем ПА проводится проверка их комплектности, технических характеристик, прохождения процедуры подтверждения соответствия (наличия документов, подтверждающих соответствие средств, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, наличия отметок в паспортах о прохождении подтверждения соответствия, даты реализации, наличие эксплуатационной документации)	часть вторая подпункта 7.7.2 пункта 7.7 <sup>2</sup>				
111	При проведении входного контроля материалов и комплектующих изделий систем ПА проводится визуальный контроль их технического состояния, соответствия маркировки, указанной в паспортах	часть третья подпункта 7.7.2 пункта 7.7 <sup>2</sup>				
112	По результатам входного контроля качества делается отметка в паспортах технических средств систем ПА	часть шестая подпункта 7.7.2 пункта 7.7 <sup>2</sup>				
113	Плановый контроль качества технического обслуживания систем ПА проводится по графику	подпункт 7.8.2 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114	При проведении планового контроля качества технического обслуживания систем ПА ответственным лицом в присутствии лиц, обслуживающих объект, и ответственного лица субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, проверяется:					
114.1	техническое состояние систем ПА в период завершения работ по их техническому обслуживанию	абзац второй подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.2	техническое состояние систем ПА после проведения регламентных работ	абзац третий подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.3	наличие приказа о назначении лица, ответственного за содержание, организацию эксплуатации систем ПА, за обеспечение их работоспособности, а также о назначении лиц, которым предоставлено право эксплуатировать эти системы	абзац четвертый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.4	наличие приказа о назначении лиц для технического обслуживания систем ПА (при обслуживании систем ПА субъектом хозяйствования, эксплуатирующим эти системы)	абзац пятый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.5	обеспечение систем ПА проектной документацией, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации, а также технологическими картами проведения технического обслуживания в объеме регламентов, установленных производителями компонентов систем ПА	абзац шестой подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.6	обеспечение лиц, непосредственно использующих средства и системы ПА, инструкциями по правилам пользования	абзац седьмой подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.7	соблюдение графика технического обслуживания систем ПА	абзац восьмой подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.8	соблюдение сроков прибытия по вызовам на объекты и отражение результатов работ по вызову в соответствующих журналах	абзац девятый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				

114.9	соблюдение объемов работ по техническому обслуживанию систем ПА и их качество	абзац десятый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.10	своевременность заполнения журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ПА	абзац одиннадцатый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.11	наличие замечаний, претензий по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ПА и работы, выполненные по ним	абзац двенадцатый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.12	проведение инструктажа по правилам охраны труда с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание систем ПА (проведение инструктажей представителей субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, с обязательной записью в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту с указанием должностей служащих, фамилий и инициалов проинструктированных)	абзац тринадцатый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
114.13	устранение недостатков, указанных в акте по результатам предыдущего контроля	абзац шестнадцатый подпункта 7.8.3 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
115	При проведении планового контроля качества технического обслуживания систем ПА проверяется техническое состояние этих систем по операциям технологических карт на данные системы	подпункт 7.8.4 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
116	Результат планового контроля качества технического обслуживания систем ПА фиксируется в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту за подписью ответственного лица, а также ответственного лица субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, и лиц, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА. Записи строго идентичны	подпункт 7.8.5 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
117	Результаты планового контроля качества технического обслуживания систем ПА оформляются актом в трех экземплярах: один экземпляр - ответственному лицу, второй - лицу (лицам), осуществляющему(им) техническое обслуживание, третий - ответственному лицу субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются	подпункт 7.8.6 пункта 7.8 <sup>2</sup>				
118	Контроль за устранением недостатков и причин, их вызвавших, указанных в акте по результатам планового контроля качества технического обслуживания систем ПА, а также контроль за выполнением плана мероприятий по устранению замечаний осуществляет бригадир (мастер, прораб), непосредственно руководящий лицами, осуществляющими техническое обслуживание этих систем (служба контроля качества технического обслуживания или ответственное лицо)	подпункт 7.8.7 пункта 7.8 <sup>2</sup>				

119	По результатам контроля (отчетам контролеров), проверок, мониторинга, проведенных органами государственного пожарного надзора, по претензиям субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются (персонала, эксплуатирующего системы), ответственным лицом (при наличии отдела (группы) контроля качества технического обслуживания - начальником отдела (группы)) организовано проведение внепланового контроля качества технического обслуживания систем ПА на объектах с низким качеством технического обслуживания	подпункт 7.9.1 пункта 7.9 <sup>2</sup>				
120	Внеплановый контроль качества технического обслуживания систем ПА проводится ответственным лицом (службой контроля качества технического обслуживания) самостоятельно или совместно с ответственным лицом субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются	часть первая подпункта 7.9.2 пункта 7.9 <sup>2</sup>				
121	При проведении внепланового контроля качества технического обслуживания систем ПА проверяются показатели, проверяемые при плановом контроле качества технического обслуживания систем ПА, а также показатели, явившиеся причиной претензии	подпункт 7.9.3 пункта 7.9 <sup>2</sup>				
122	Результаты внепланового контроля качества технического обслуживания систем ПА оформляются актом. Порядок отражения результатов внепланового контроля качества технического обслуживания систем ПА аналогичен плановому контролю качества технического обслуживания систем ПА	подпункт 7.9.4 пункта 7.9 <sup>2</sup>				
123	Техническое обслуживание систем ПА проводится в полном объеме в установленные сроки	подпункт 9.1.1 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
124	С персоналом субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, в требуемых случаях и с установленной периодичностью проводятся инструктажи с соответствующими отметками об этом в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала	подпункт 9.1.3 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
125	Персоналу субъекта хозяйствования, у которого системы ПА обслуживаются, оказывается помощь в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем ПА	подпункт 9.1.3 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
126	Работы по техническому обслуживанию систем ПА проводятся квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III	подпункт 9.1.6 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
127	Учет поступающих вызовов от обслуживаемого объекта ведется и недостатки по ним устраняются	подпункт 9.1.10 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
128	Обслуживаемые системы ПА поддерживаются в работоспособном и исправном состоянии	подпункт 9.1.11 пункта 9.1 <sup>2</sup>				
III. Прочие мероприятия						

129	Предписание об устранении нарушений, вынесенное органами государственного пожарного надзора по результатам предыдущей проверки, выполнено в полном объеме	<a href="#">статья 20<sup>3</sup></a>				
-----	---	---------------------------------------	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего проверяемого субъекта)

<sup>1</sup> [Общие требования](#) пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

<sup>2</sup> Технический кодекс установившейся практики 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».

<sup>3</sup> [Закон Республики Беларусь](#) «О пожарной безопасности».

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения;

раздел II заполняется субъектом хозяйствования, осуществляющим техническое

обслуживание систем ПА;

в случае неосуществления субъектом хозяйствования технического обслуживания систем ПА в проверяемом периоде заполнение раздела II не требуется. При этом в позиции «Примечание» пункта 84 делается запись «Работы (услуги) по техническому обслуживанию систем ПА в проверяемом периоде не осуществлялись»;

в случае если предъявляемые в пунктах 93-128 требования не реализованы на всех обслуживаемых объектах, отметка проставляется в позиции «Нет» соответствующего пункта. При этом в позиции «Примечание» указывается количество обслуживаемых объектов, на которых предъявляемые требования не реализованы.