

Приложение 4  
к постановлению  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
16.11.2020 № 46  
(в редакции постановления  
Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
11.06.2024 № 50)

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_**

в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в Республике Беларусь (технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – ТР ТС 011/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  выборочной  внеплановой

для использования при планировании проверок

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

\_\_\_\_\_  
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

**1. Сведения о проверяемом субъекте**

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

2. Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура  
изготавливаемой, импортируемой (поставляемой), реализуемой (продаваемой)  
субъектом проверки продукции,

(нужное подчеркнуть)

в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов:  
малых грузовых;  
установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда;  
установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах  
и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах;  
с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема.

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность служащего,  
контактный телефон лица, ответственного за внесение сведений в контрольный список  
вопросов \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных  
правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского  
экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования  
к проверяемому субъекту:

ТР ТС 011/2011.

3. Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы ТР ТС 011/2011				Количес- венный показатель	Примечание
			Да	Нет	Не требуется		
3.1	Укомплектован ли лифт сопроводительной документацией на государственном языке государства – члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3					
3.2	Укомплектованы ли устройства безопасности лифтов сопроводительной документацией на государственном языке государства – члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3					
3.3	Есть ли в сопроводительной документации на лифт руководство (инструкция) по эксплуатации	абзац второй части второй пункта 3 статьи 3					
3.4	Есть ли в сопроводительной документации на лифт паспорт лифта	абзац третий части второй пункта 3 статьи 3					
3.5	Есть ли в сопроводительной документации на лифт монтажный чертеж	абзац четвертый части второй пункта 3 статьи 3					
3.6	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная электрическая схема с перечнем элементов	абзац пятый части второй пункта 3 статьи 3					
3.7	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов)	абзац шестой части второй пункта 3 статьи 3					

3.8	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации инструкция по монтажу лифта	абзац второй части третьей пункта 3 статьи 3					
3.9	Есть ли в инструкции по монтажу указания по наладке	абзац второй части третьей пункта 3 статьи 3					
3.10	Есть ли в инструкции по монтажу указания по регулировке	абзац второй части третьей пункта 3 статьи 3					
3.11	Есть ли в инструкции по монтажу указания по порядку проведения испытаний и проверок	абзац второй части третьей пункта 3 статьи 3					
3.12	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.13	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая применение по назначению	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.14	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая техническое обслуживание	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.15	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая освидетельствование	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.16	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая осмотр	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.17	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ремонт	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.18	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая испытания	абзац третий части третьей пункта 3 статьи 3					
3.19	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации перечень быстро изнашиваемых деталей	абзац четвертый части третьей пункта 3 статьи 3					
3.20	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации методы безопасной эвакуации людей из кабины	абзац пятый части третьей пункта 3 статьи 3					
3.21	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по выводу лифта из эксплуатации перед утилизацией	абзац шестой части третьей пункта 3 статьи 3					

3.22	Есть ли информация, размещенная в кабине или на кабине, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления	пункт 4 статьи 3					
3.23	Доступна ли для обслуживающего персонала информация, размещенная в кабине или на кабине, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления	часть вторая пункта 4 статьи 3					
3.24	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак	пункт 5 статьи 3					
3.25	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая идентификационный номер устройства	пункт 5 статьи 3					
3.26	Обеспечивается ли четкое и ясное отображение информации (наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный номер устройства), нанесенной на устройствах безопасности лифта	пункт 5 статьи 3					
3.27	Есть ли в технической документации на лифт и его маркировке класс энергетической эффективности	часть вторая пункта 1 статьи 4					
3.28	Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта проведено органом по оценке соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	пункт 1 статьи 6					
3.29	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ограничителя скорости требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6					
3.30	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие буфера требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6					
3.31	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие замков дверей шахты лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6					
3.32	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ловителей требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6					
3.33	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие гидроаппарата безопасности (разрывного клапана) требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6					

3.34	Проведено ли подтверждение соответствия лифта и устройств безопасности лифта, указанных в приложении 2 к ТР ТС 011/2011, требованиям ТР ТС 011/2011, в форме обязательной сертификации	подпункт 2.1 пункта 2 статьи 6					
3.35	Выполнены ли органом по сертификации работы по сертификации лифта и (или) устройств безопасности лифта на основании договора с заявителем	подпункт 2.1 пункта 2 статьи 6					
3.36	Есть ли в сопроводительной документации на лифт копии сертификата на противопожарные двери	часть вторая пункта 3 статьи 3					
3.37	Проводилась ли сертификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в приложении 2 к ТР ТС 011/2011, органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке	подпункт 2.1 пункта 2 статьи 6					
3.38	Проводилась ли обязательная сертификация лифта и устройств безопасности лифта, предназначенных для серийного выпуска, по схеме 1с, указанной в приложении 3 к ТР ТС 011/2011	подпункт 2.2 пункта 2 статьи 6					
3.39	Является ли заявителем при сертификации лифта и (или) устройств безопасности лифта, предназначенных для серийного выпуска по схеме 1с, их изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо	подпункт 2.2 пункта 2 статьи 6					
3.40	Проводилась ли обязательная сертификация лифта разового изготовления, устройства безопасности лифта разового изготовления, лифта из одновременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта из одновременно изготавливаемой партии по схеме 3с (для одновременно изготавливаемой партии) и схеме 4с (для разового изготовления), указанным в приложении 3 к ТР ТС 011/2011	подпункт 2.3 пункта 2 статьи 6					
3.41	Проводились ли исследования (испытания) и измерения при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром)	подпункт 2.11 пункта 2 статьи 6					
3.42	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лифта	часть вторая подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.43	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лебедки	абзац второй части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					

3.44	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроагрегата (для гидравлических лифтов)	абзац третий части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.45	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения системы управления (контроллере)	абзац четвертый части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.46	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения привода дверей кабины	абзац пятый части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.47	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения дверей шахты	абзац шестой части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.48	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения замков дверей шахты	абзац седьмой части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.49	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ловителей	абзац восьмой части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.50	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ограничителя скорости	абзац девятый части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.51	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения буфера	абзац десятый части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.52	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроаппарата безопасности	абзац одиннадцатый части второй подпункта 2.12 пункта 2 статьи 6					
3.53	Осуществляется ли хранение изготовителем документов на лифт и устройства безопасности лифта в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) производства	абзац второй части первой подпункта 2.17 пункта 2 статьи 6					
3.54	Осуществляется ли хранение продавцом (поставщиком) документов на партию лифтов и устройств безопасности лифтов (единичное изделие) в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии (единичного изделия)	абзац третий части первой подпункта 2.17 пункта 2 статьи 6					
3.55	Оформлен ли комплект документов, представляемый для сертификации, на государственном языке государства – члена Таможенного союза и (или) русском языке	подпункт 2.18 пункта 2 статьи 6					
3.56	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на лифте, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					

3.57	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на буфере, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					
3.58	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на ловителе, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					
3.59	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на ограничителе скорости, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					
3.60	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на замках дверей шахты, соответствующих требованиям безопасности и прошедших процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					
3.61	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на гидроаппарате безопасности, соответствующем требованиям безопасности и прошедшем процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7					
3.62	Приводится ли единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в эксплуатационных документах, прилагаемых к лифту	пункт 3 статьи 7					
3.63	Нанесен ли единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на каждый лифт и устройства безопасности лифта	пункт 3 статьи 7					
3.64	Нанесенный единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза обеспечивает ли четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта	пункт 5 статьи 7					
3.65	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шкафах для размещения оборудования	абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 приложения 1					
3.66	Предусмотрены ли меры по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта	подпункт 1.2 пункта 1 приложения 1					

3.67	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.68	Останавливает ли устройство защиты (блокировки) движения кабины лифта, если дверь шахты лифта не закрыта, не заперта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.69	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если аварийная дверь не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.70	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если крышка смотрового и аварийного люка не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.71	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышка смотрового и аварийного люка, дверь кабины не закрыты (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.72	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь кабины не закрыта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1					
3.73	Существует ли возможность безопасной эвакуации персоналом людей из остановившейся кабины	подпункт 1.4 пункта 1 приложения 1					
3.74	Имеет ли оборудование лифта, доступное для пользователей и иных лиц, поверхности с неровностями, представляющими опасность	подпункт 1.5 пункта 1 приложения 1					
3.75	Есть ли средства для освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том числе при перебое в электроснабжении	подпункт 1.6 пункта 1 приложения 1					



3.76	Соответствует ли оборудование лифта климатическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1					
3.77	Соответствует ли оборудование лифта сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1					
3.78	Обеспечиваются ли меры безопасности по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины	подпункт 1.8 пункта 1 приложения 1					
3.79	Обеспечивает ли размер дверного проема лифта безопасный вход в кабину и выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку и разгрузку кабины	подпункт 1.9 пункта 1 приложения 1					
3.80	Есть ли средства по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм	подпункт 1.12 пункта 1 приложения 1					
3.81	Выдерживает ли кабина, тяговые элементы, подвески и (или) опоры кабины, противовес, элементы их крепления нагрузки, возникающие при использовании по назначению и испытаниях лифта	подпункт 1.13 пункта 1 приложения 1					
3.82	Оборудована ли кабина средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне	подпункт 1.14 пункта 1 приложения 1					
3.83	В наличии ли средства, предотвращающие пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы	подпункт 1.15 пункта 1 приложения 1					
3.84	В режиме нормальная работа допускается ли движение кабины лифта при срабатывании средства, предотвращающего пуск перегруженной кабины лифта	подпункт 1.15 пункта 1 приложения 1					
3.85	Есть ли устройства, ограничивающие перемещение кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок)	подпункт 1.16 пункта 1 приложения 1					
3.86	Есть ли устройства, ограничивающие величину превышения номинальной скорости кабины при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.17 пункта 1 приложения 1					
3.87	Ограничивает ли устройство величину номинальной скорости кабины при ее движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.17 пункта 1 приложения 1					
3.88	Обеспечивают ли ловители и буфера при их срабатывании замедление движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.18 пункта 1 приложения 1					

3.89	Обеспечивается ли воздухообмен в кабине, предназначенной для перемещения людей	подпункт 1.19 пункта 1 приложения 1					
3.90	Достаточны ли размеры и расположение рабочих зон для безопасного обслуживания оборудования	подпункт 1.20 пункта 1 приложения 1					
3.91	Есть ли безопасный вход персонала на рабочую площадку в шахте и (или) на крыше кабины и выход с нее	подпункт 1.22 пункта 1 приложения 1					
3.92	Обеспечивает ли рабочая площадка и (или) крыша кабины (при необходимости размещения персонала) нагрузки от находящегося на ней персонала	подпункт 1.23 пункта 1 приложения 1					
3.93	В наличии ли средства и меры, снижающие риск падения персонала с рабочей площадки, находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины	подпункт 1.24 пункта 1 приложения 1					
3.94	Есть ли средства для остановки и управления движением кабины персоналом при проведении технического обслуживания	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1					
3.95	Есть ли средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1					
3.96	В наличии ли меры и (или) средства по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении	подпункт 1.27 пункта 1 приложения 1					
3.97	Есть ли средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом	подпункт 1.28 пункта 1 приложения 1					
3.98	В наличии ли меры и (или) средства по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта	подпункт 1.29 пункта 1 приложения 1					
3.99	Разработаны ли меры, обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении)	подпункт 1.31 пункта 1 приложения 1					
3.100	Обеспечивают ли размеры кабины, дверного проема кабины и шахты безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.1 пункта 2 приложения 1					
3.101	Оборудована ли кабина лифта по крайней мере одним поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.3 пункта 2 приложения 1					

3.102	Обеспечена ли безопасность и доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения в части конструкции и размещения устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) в кабине лифта и на этажной площадке (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.5 пункта 2 приложения 1					
3.103	Обеспечивают ли размеры кабины и грузоподъемность лифта транспортирование пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.1 пункта 3 приложения 1					
3.104	Обеспечивают ли системы управления лифта непосредственное управление лифта пожарным при отключении иных режимов управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.2 пункта 3 приложения 1					
3.105	Есть ли режим управления лифтом пожарными независимо от работы других лифтов, объединенных с ним системой группового управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.3 пункта 3 приложения 1					
3.106	Есть ли визуальная информация в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.4 пункта 3 приложения 1					
3.107	Предусмотрены ли меры и (или) средства для эвакуации пожарных из кабины лифта, остановившегося между этажами (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.6 пункта 3 приложения 1					
3.108	Используются ли в конструкции купе кабины материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.7 пункта 3 приложения 1					

3.109	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о срабатывании электрических цепей безопасности (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац третий части первой пункта 4 приложения 1					
3.110	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о несанкционированном открывании дверей шахты (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац четвертый части первой пункта 4 приложения 1					
3.111	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац пятый части первой пункта 4 приложения 1					
3.112	Ограждающие конструкции купе кабины (стены, потолок, пол) выполнены ли из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.1 пункта 5 приложения 1					
3.113	Есть ли устройства управления, сигнализации, освещения в кабине, имеют ли они конструкцию и выполнены ли они из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.2 пункта 5 приложения 1					
3.114	Есть ли средства, выводющие лифт из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открывании дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа» (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1					

3.115	Предусмотрен ли возврат в режим «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты только обслуживающим персоналом (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1					
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)  
 \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)  
 \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель, если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано, имеет особенности своей реализации, а также иные пояснения;

в подпункте 3.28 пункта 3 настоящего приложения в позиции «Примечание» указать страну, на территории которой осуществлено подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности требованиям ТР ТС 011/2011.